

Název veřejné zakázky: **Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1095/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

přílohou zadávací dokumentace k VZ: Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov, o.z. je projektová dokumentace k předmětné zakázce. Součástí této projektové dokumentace je výkres č. S 02, S 03 a S 04. Dodavatel není schopen ani při vynaložení veškerého úsilí tento výkres považovat za čitelný. Upozorňujeme zadavatele, že je povinen v souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ stanovit a poskytnout dodavatelům zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o předložení výkresů v čitelné podobě tak, aby mohl dodavatel řádně zpracovat cenovou nabídku.

Dotaz č. 2

Dodavatel dále žádá o upřesnění specifikace výr.č. T1-T5. Tabulka výrobků tyto prvky neobsahuje, je uvedeno pouze ve VV.

Dotaz č. 3

Prosíme zadavatele o sdělení, kde se nachází okno ozn.č. O4.

Dotaz č. 4

Část elektroinstalace:

Domníváme se, že jsou uvedeny chybné výměry u pol. č. 32, 34 a 38. Správné počty by měly být pol.č. 32 - 39 ks, pol. č. 34 - 55 ks, pol. č. 38 - 22 ks.

Dále v části VV - oddíl 021 Silnoproud jsou uvedeny pol. č. 280-284. Prosíme zadavatele o podrobnější popis těchto položek, projektová dokumentace toto neřeší.

Dotaz č. 5

Poskytne zadavatel zavrzcovanou část výkazu výměr VZT, nebo si ji má dodavatel upravit sám?

Odpověď na dotaz č. 1

Jsou zaslány v novém uložení stavební výkresy S 02, S 03, S 04, S 05, S 06.

Odpověď na dotaz č. 2

Ve výkresu S 06 jsou doplněny schémata truhlářských výrobků T1-T5.

Odpověď na dotaz č. 3

Nové okno O4 je mezi místností R 401 a R 403.

Odpověď na dotaz č. 4

Počty ve výkazech 03/2017 jsou způsobeny použitím existujících položek v montáži ÚRS, rozdíly dělají spínače 6+6 a 6+1 které jsou v montážích počítány samostatně, ale v materiálu je vše jako 6+6. Při novém počítání z výkresu byly ale zjištěny některé jednotlivé záměny v počtech. Výkaz je v části elektro upraven v ÚRS 2018/1 se již položky montáž spínačů 6+1 a 6+6 vyskytují.

V upraveném výkazu výměr je rozšířen popis položky. V odpovědi na DI č. 1 uvedeny i stávající používané systémy KZ a.s.

Odpověď na dotaz č. 5

Tabulka části VZT je zavzorcovaná.

V Ústí nad Labem dne: 17-01-2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25438627



Ing. Petr Fiala
Generální ředitel