



Název veřejné zakázky: **Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1095/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1

Na základě dodatečných informací č. 3 k výše uvedené zakázce ze dne 17.1.2018 – Dotaz č. 4 Odpověď na dotaz č. 4:

V KZ, a.s. je centrální přístupový systém od společnosti Cominfo, a.s. (www.cominfo.cz). Typ karet je HID. Jedná se o bezkontaktní ID karty s RFID čipem. KZ, a.s. má tento systém pro softwarovou část plně licencován. Tedy při rozšíření je třeba pouze dokoupit licenci na nové čtecí hlavy a konektivitu do datové sítě. Dodavatel systému: Martin Tischer, mtischer@cominfo.a.s.

Dle vyjádření fi Cominfo od pana Tischer je ve výkazu výměr navrhnutý jiný HW a jiný způsob zapojení. Pokud je nutno (ať už v rámci nové výstavby nebo jen rekonstrukce) dodat zcela nové čtečky, tak je nutno je napojit do naší řídicí jednotky, jinak nebudou čtečky funkční! Pan projektant zřejmě vycházel z jeho informací o jiném systému, které ale neodpovídají stávající instalaci v KZ.

Na patře bude nutno instalovat novou řídicí jednotku, do které budou naše čtečky napojeny. Čtečky jsou jen snímače dat, do PC sítě je pak napojena až řídicí jednotka. Tímto se tedy mění zadání počtu instalovaného HW a nutné kabeláže pro zapojení čteček. K připojení čteček a zámků nelze použít UTP kabel.

Položky ve výkazu výměr (pol. 85, 86) neodpovídají typu HW a charakteru zapojení přístupového systému od fi Cominfo, žádáme o jejich upřesnění a změnu ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Jelikož došlo k úpravě – navýšení ceny zakázky žádáme Vás o stanovení maximální a nepřekročitelné celkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů bez DPH.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci odpovědi na tuto DI poskytuje aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Hodnota veřejné zakázky stanovená zadávací dokumentací zůstává neměnná.



Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání nabídek na 13.2.2018 10:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: - 6 -02- 2018



Ing. Petr Fiala
Generální ředitel


