

Název veřejné zakázky: **Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu „D“, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – projektové práce**

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1139/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotazy:

Vážená paní,

podle zadávací dokumentace z 23.01.2018 k výše uvedené veřejné zakázce Vám předáváme dotazy k bodu č. 3 Vymezení plnění veřejné zakázky:

1. V příloze č. 3 Rozklad nabídkové ceny k zadávací dokumentaci uvádíte požadavek na kamerový průzkum kanalizace (přípojky venkovní kanalizace) – **potřebujeme určit napojovací body kanalizace a vodovodu které určí rozsah předmětu díla a zároveň rozsah kamerového průzkumu.**
2. Rozvody ZTI na chodbách v objektech jsou instalovány nad stávajícími podhledy FEAL. Tyto podhledy bude nutné demontovat a nahradit novými včetně nových osvětlovacích těles a el. rozvodů. Toto není zahrnuto v zadání veřejné zakázky. **Mají být tyto práce zahrnuty do předmětu díla – nabídkové ceny nebo budou řešeny samostatně?**
3. V zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce v bodě č. 3 Rozklad nabídkové ceny uvádíte požadavek na zajištění inženýrské činnosti. **Žádáme o vymezení prací pro zajištění inženýrské činnosti abychom mohli tyto práce nacenit v nabídkové ceně.**
4. V příloze č. 3 Rozklad nabídkové ceny k zadávací dokumentaci uvádíte požadavek na vypracování Dokumentace pro provádění stavby, část Technika prostředí staveb bod Slaboproudá elektrotechnika – **čeho se požadavek týká – určení rozsahu prací?**

Odpovědi:

- Ad 1. Napojovací body kanalizace a vodovodu jsou zřejmé z koordinační situace, která je k dispozici viz příloha č. 1. Kamerové zkoušky zadavatel požaduje provést v rozsahu od připojovacího potrubí kanalizace z objektu až po hlavní stoku.
- Ad 2. Ano, demontáž stávajících podhledů FEAL a montáž nových podhledů včetně nových osvětlovacích těles bude součástí této zakázky, jak je již uvedeno v obligatorním návrhu Smlouvy o dílo viz článek I., bod 2., písm. b), která je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2.
- Ad 3. Zadavatel požaduje zajištění souhlasných stanovisek především od HZS a KHS, a případně další stanoviska s tímto spojené, případné zajištění stavebního povolení či ohlášení.
- Ad 4. Slaboproudá elektrotechnika v rámci této zakázky bude řešit komunikační systém sestru pacient na vybraných hygienických zázemí.

V Ústí nad Labem dne: **13 -02- 2018**

Ing. Václav Štyvar
Vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek