

Název veřejné zakázky: **Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu „D“, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – projektové práce**

Druh zadávacího řízení: **Nadlimitní otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1139/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz

Vážená paní,

Podle zadávací dokumentace z 23.01.2018 a Vaší odpovědi na naše dotazy ze 13.02.2018 k výše uvedené zakázce Vám předáváme další dotazy:

1) Zadavatel požaduje zajištění souhlasných stanovisek od HZS a KHS.

Pro získání stanoviska od HZS je nutné vypracovat část PD Požárně bezpečnostní řešení (PBR). Jako podklad pro vypracování požadujeme doložit od objednatele stávající PBR k dotčeným objektům.

2) Slaboproudá elektrotechnika v rámci této zakázky bude řešit komunikační systém sestra pacient na vybraných hygienických zázemí.

Ke stanovení ceny za tuto část PD je nutné znát počet hygienických zázemí včetně vzdáleností od sesteren a rozsahu stávajícího komunikačního systému. Jeví se nám vhodné zajistit prohlídku místa plnění s odpovědnou osobou objednatele.

Odpověď

Ad 1. Zadavatel poskytuje v elektronické podobě stávající PBR k dotčenému pavilonu „D“, viz příloha č. 1. Stávající PBR v papírové formě bude k dispozici vítěznému uchazeči jako jeden ze vstupních podkladů.

Ad 2. Zadavatel požaduje zřízení komunikačního systému sestra pacient na **veškerých** hygienických zázemí (koupelny, toalety) uvedených v již předloženém pasportu pavilonu „D“. Stávající komunikační systém sestra pacient je od firmy Codaco. Při instalaci nových systémů na další oddělení je preferován tento systém s ohledem na úsporu servisních zásahů.

V Ústí nad Labem dne: **20-02-2018**

.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek