

Tabulka nových místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
1.01	Strojovna VZT a vakuové stanice	78,88	V5
1.02	Strojovna kompresorovny	20,26	V5
		99,14 m²	

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

W101 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 100 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112

W102 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 100 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 50
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112

W103 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 125 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 75
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112

W104 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 125 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 75
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112

W105 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 150 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 100
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm (min. 15 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112

W106 — SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celková tl. 150 mm**
- KONSTRUKCE 1×R-CW 100
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 60 mm (min. 100 kg/m³), Rw min. 56 dB DLE ČSN 730532
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- 2× OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2×12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W112
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DP1

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500×200×250 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO PŘÍSTAVBY NA ZDÍCÍ PĚNU POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 247×300×249 mm
- ZAPRÁVKY PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA, BETON C12/15
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ
- (2 100) OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- EW30DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- V01 C01 SKLADBY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, PODHLEDŮ - viz TABULKY SKLADEB
- W01 SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ
- D80 P OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- Z01 T01 Os01 OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- B01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) JSOU VYZNAČENY SCHÉMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 MM. POKUD NENÍ ÚVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY POMOCÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ, PŘEKLADY V NOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSAZENÝCH STĚNÁCH PŘÍP. DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM CIHELNÉM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (TZN. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ **JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN, ALT. LZE POUŽÍT SDK DESKY S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO BANDÁŽOVÁNÍ
- **V RÁMCI INSTALACE NOVÝCH POVRCHŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA ROVINNOST STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, MAX. ODCHYLKA MĚŘENÁ NA DVOUMETROVÉ LATI = 2 MM**
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.**

±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv

Architektonicko stavební řešení

AUTORIZACE

ČPARE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský		
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Residence Šaltava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375	
Akce: **Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**		Formát: A1			
		Datum: 03/2018			
		Č.zak.: J-2017-12-038	Stupeň PD: DSP		
Název: **Půdorys 1.NP - Nový stav**		Číslo výkresu: **D.1.1.8**	Měřítko: **1:50**		