

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
 se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1203/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení nejasností mezi PD a VV.
 V PD tab.zámečnických výrobků- výr. ZV4 - celkem 58 ks, VV p.č. 124 uvádí 777,6 ks.
 Prosíme o sdělení správného počtu ks, případně o úpravu VV.
 Děkuje.

K	767-ZV4	Kotevní prvky do instal.šachet - L50/50/4 + C25/60 dl.180cm (dodávka+výroba+montáž+žárové pozinkování)	ks	777,600	100,00	77 760,00	
VV		Přesný popis viz D.1.1.2.13 Tabulka zámečnických výrobků a Technická zpráva.					
VV		V ceně započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce					
VV		specifikované Projektovou dokumentací vč.povrchové úpravy.					
VV		"ozn.ZV4" 1,80*54*8,00		777,600			

Odpověď na dotaz č. 1

Ve stavebním objektu 01 Stavební část, v oddíle 767- Konstrukce zámečnické , v pol.č.124 K 767-ZV4 "Kotevní prvky do instalačních šachet..." jsou jako měrná jednotka nesprávně uvedeny kusy (ks). Správně má být hmotnost v kilogramech (kg).
 Výměra 777,60 zůstává.

Příkládáme opravený výkaz výměr v příloze.

V Ústí nad Labem dne:

06

 Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
 Generální ředitel