

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1203/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím Vás o dodatečnou informaci týkající se vzduchotechniky.

Dle našeho názoru není řešení ve 4.NP dle nové legislativy Ecodesign 2018, kdy nucený přívod a odvod vzduchu do a z místnosti musí obsahovat zpětné získávání tepla, tedy rekuperaci. Prosíme o prověření, nebo má uchazeč ocenit předložený výkaz výměr?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Malé větrací jednotky na jeden proud vzduchu, pouze s doplňkovými funkcemi a s přerušovaným provozem, používané např. v koupelnách, jsou osvobozeny od požadavků „Nařízení EU č.1253/2014-Ecodesign“.

Uchazeč ocení předložený soupis prací.

V souvislosti s uveřejněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a č. 3, se termín pro podání nabídek prodlužuje. Termín pro podání nabídek je uveřejněný na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

11-04-2018



Ing. Petr Fiala
Generální ředitel