

Název veřejné zakázky: Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1225/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Ve slepém rozpočtu MaR jsou uvedeny položky:

.M1	1	Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=	dodávka ÚT	- Kč
M.UT	1	Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16	dodávka ÚT	- Kč

A ve slepém rozpočtu ÚT je ale pouze následující položka pro trojcestný směšovací ventil:

Trojcestný směšovací ventil závitový DN25, Kvs 6,3 m³/h	kus	1	0,00 Kč
---	-----	---	---------

Může nám zadavatel vysvětlit ten rozdíl v počtu trojcestných ventilů i v jejich DN?

Odpověď na dotaz č. 1

Jedná se o omyl ve (slepém) rozpočtu profese MaR, který však nemá dopad na žádnou část projektu. Konkrétněji proběhla koordinace mezi profesemi MaR a ÚT, v rozpočtu ÚT je dodávka a montáž ventilů (1× trojcestný pro směšovací uzel ÚT v předávací stanici + 3× dvoucestný pro každou VZT jednotku). V rozpočtu MaR je chybně uveden trojcestný ventil pro VZT1.

V Ústí nad Labem dne: 24 -04- 2018

.....
 Ing. Václav Štyvar
 Vedoucí samostatného oddělení
 veřejných zakázek