


POZNAMKA:

- PŘESNOU HLOUBKU VODOVODNÍHO ŘADU JE NUTNÉ OVĚŘIT KOPANOU SONDOU PŘI VYTÝČENÍ
- PODÉL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDE ULOŽEN VYTÝČOVACÍ VODIČ CY 6
- POTRUBÍ V PROSTUPECH BUDE ULOŽENO DO CHRÁNIČKY
- V CHRÁNIČCE BUDE UMÍSTĚN PROTÁHOVACÍ VODIČ CY 6 S PŘESAHEM NA KAŽDÉ STRANĚ CHRÁNIČKY MINIMálně 0 300 mm
- VODOMĚRNÁ SESTAVA JE UMÍSTĚNA VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ



DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková	KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Kaňánek	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Musílek
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II	Datum:	03/2018
KRAJ: Ústecký	OBEC: Děčín	FORMÁT: 2xA4 (A3)
NÁZEV STAVBY:		
NOVÉ PRACoviŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I,		
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.		
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		D. 1.4. 1. 11