



PUDORYS



REN



VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY Z PP

- VODOMĚRNÁ ŠAČHTA PLASTOVÁ
- NA VOLNĚ PŘÍSTUPNÉM POZEMKU BUDE POKLOP UZAMČEN
- TŘÍDA ZATÍŽENÍ POKLOPU MUSÍ ODPOVÍDAT MÍSTU UMÍSTĚNÍ V TERÉNU – ZELENÝ PÁS
- V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ ŠAČHTY V MÍSTĚ S VÝSKYTEM SPODNI VODY BUDE PLASTOVÁ ŠAČHTA OPATŘENA VNĚJŠÍMI VÝZLUHAMI PRO SPODNI VODU A OBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V TAKOVÉ SÍLE, ABY DOŠLO K VYROVNÁNÍ VZTLAKOVÉ SÍLY PŮSOBÍCÍ NA NÁDRŽ
- TLOUŠŤKA BETONOVÉ DESKY MUSÍ ODPOVÍDAT ÚNOSNOSTI PODKLADNÍ ZEMINY
- NÁVRH OSAZENÍ ŠAČHTY DO TERÉNU BUDE PROVEDENO DLE PODKLADŮ VÝROBCE KONKRÉTNÍ PLASTOVÉ ŠAČHTY
- NESAMONOSNÁ PLASTOVÁ ŠAČHTA K OBETONOVÁNÍ MŮŽE BÝT NAHRAZENA PLASTOVOU ŠAČHTOU SAMONOSNOU
- ŽEBŘÍK MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 14396 A ČSN 75 0748

CRIO
plan
S.R.O.

DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL.: Ing. Věra Rohlíková		KONTROLOVAL.: Ing. Ladislav Karhánek	AUTORIZOVAL.: Ing. Petr Musilek
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II			
KRAJ: Ústecký		OBEČ: Děčín	
NÁZEV STAVBY: NOVÉ PRACOVÍŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.			
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO SOUTAVBY:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY			D. 1. 4. 1. 14