



- 3 X DZ 60x 150
- DZ 60x100
- KZI 60x75x1,25

POZNAMKA:

Všechny mřížy jsou v mm od šité zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče i Provedení instalace v ostatních nezařazovaných místech se řídí dle příslušné ČSN. Požadavky v místnostech pro lékařské účely řídí ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou místností dle ČSN 33 2000-7-710, která je uveden v šestlístku u názvu místnosti.

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY: PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU  
KZI ...,x1,25 - KABELOVÝ ŽLAB - E90 -POUZE PRO (OHNĚODOLNÉ) NEHORLAVÉ KABELY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE PROJEKT  
ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, VE KTERÉM JSOU  
KOTOVÁNA PŘÍPOJNÁ MÍSTA ZAŘÍZENÍ.

SPÍNAČE BUDOU OSAZENY 120 CM NAD PODLAHOU  
NENÍ-LI UVEDENO JINAK

KABELY VEDENY V PODLAŽNÍ V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH  
MEZI ROZVODY KDO, DO A VZD JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPOVOU VZDÁLENOSTI 30cm

## PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:		Vedoucí projektant:		<div>JIKA CZ</div>	
Zodpovědný projektant:		Jaroslav Pištora			
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín		Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Akce:		Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			
Název:		1.PP- UZEMNĚNÍ			
		Formát:	2XA4	Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hrádec Králové 777 550 375	
		Datum:	08/2018		
		Č.zak.:	J-2017-12-038		
		Číslo výkresu:	D.1.4g.06	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:			