



LEGENDA: EPS (ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)	
	OPTICKO – KOUŘOVÝ HLÁSIČ
	MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
	AUTOMATICKÝ HLÁSIČ S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ
	AUTOMATICKÝ HLÁSIČ (NAD PODHLEDEM)
	ROZVADĚČ EPS (OVLÁDÁNÍ NÁVAZNÝCH ZAŘÍZENÍ)
	VSTUP EPS
	VÝSTUP EPS
	ÚSTŘEDNA EPS
-----	VEDENÍ EPS (KABEL S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU, B2caS1d0) 1x2x0,8 – V
- · - · - · -	VEDENÍ EPS (KABEL S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU, B2caS1d0) Xx2x0,8 – V
————	2x2x0,8 VEDENÍ EPS (PVC KABEL)

01.037	fyzická adresa hlásiče
307.01	logická adresa hlásiče
m.č. 06.07.02	
ROZVADĚČ ELEKTŘ.	
ELEC. DISTŘ.	

Fyzická adresa má tvar například 01/037, kde první dvojčíslí udává číslo kruhové linky v ústředně. Druhé trojčíslí udává pořadí čidla na příslušné kruhové lince. Logická adresa má tvar například 307.01, kde první číslo udává číslo skupiny hlásičů a druhé určuje pořadí čidla ve skupině.



±0,000 = 209,438 m n.m. BpV
EPS



Č.PARÉ

Autor projektu:		Ing. Tomáš Lebr		Vedoucí projektant:		Ing. Michal Vostrovský		<div>JIKAI CZ</div> <div>Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div>
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Slánský		Vypracoval:		Ing. Tomáš Lebr		
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	Investor:		Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.						Formát:	2xA4	
						Datum:	05/2018	
						Č.zak.:	J-2017-12-038	Stupeň PD: DSP
Název: EPS - BLOKOVÉ SCHEMA						Číslo výkresu: D.1.4f.03	Měřítko:	