

Název veřejné zakázky: **Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1290/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, prosím Vás o vyjasnění zadávací dokumentace.

1) PD část D1.1.2.1 - zpevněné plochy dle technické zprávy mají obsahovat výkresy WA-01, WA-02, WA-03. Tyto v PD chybí. Prosíme o doplnění.

2) Chybí výkresy a technická zpráva na část D1.2.2 - Terénní úpravy. Prosíme o doplnění.

3) VV obsahuje pol.č. 195 - Okenní ochranné plexisko s vyvrtanými otvory. Prosíme o podrobnější popis nebo předložení detailu.

4) VV obsahuje položku č. 307 - Vnitřní vybavení. Prosíme o podrobnější specifikaci, položky uvedené ve VV jsou pro ocenění nedostatečné.

5) VV obsahuje položku č. 308 - Nápis, loga a šrafy na dveřích a stěnách dle požadavku PD - kpl. 1. Prosíme o upřesnění.

Děkujeme za odpověď a vzhledem k charakteru dotazu Vás prosíme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky

Odpověď na dotaz č. 1

- 1) Doplněno – přiložena kompletní PD
- 2) Doplněno – přiložena kompletní PD
- 3) Na výkrese č. GD-Z-0701 Půdorys 1.PP – nový stav je uvedeno u řešených oken následující:
ochranné plexisko tl.10mm s rámečkem a vrtanými otvory o průměru 10mm.
Rastr osových vzdáleností mezi otvory doporučujeme cca 100mm x 100mm.
Přiložen detail.
- 4) Doplněno - přiložen výkaz výměr pro vnitřní vybavení
Specifikace maceratoru : 220/240 V
Kapacita 4 celulózoové nádoby
Doba trvání 1 cyklu – 2 min.
Motor třífázový
- 5) Položka z výkazu výměr odstraněna



Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání nabídek na 18.7.2018 9:00 hod.

V Ústí nad Labem dne:

04 -07- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

V zastoupení MUDr. Aleš Chodacki

Ing. Petr Fiala
Generální ředitel

