



Název veřejné zakázky: **Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1330/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatelem poskytnutý soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) neobsahuje výkaz výměr. Dle vyhlášky 169/2016 Sb. § 2 odst. (2) a § 6 písm. g) má položka soupisu prací obsahovat výkaz výměr k uvedenému množství položky. Dodavatelům slouží k lepší orientaci v soupisu a k případné kontrole správnosti celkové výměry. Žádám o doplnění.

Odpověď č. 1

Soupis prací výkaz výměr obsahuje, umístění soupisu vč. VV je pod první částí PD – náklady. Zadavatel pro přehlednost uveřejňuje opětovně platné soupisy prací s výkazem výměr. D 1.01_VV_PZS, VV Vybavení nábytkem a VV zabudované zařízení.

Dotaz č. 2

V technické zprávě je v bodě 4.4 Svislé k-ce uvedeno : „.....zároveň bude příčka ke stropní k-ci přikotvena pomocí ocelových spojek.“. Žádám o sdělení, která položka soupisu prací odpovídá popisu těchto prací.

Odpověď č. 2

Jedná se o položku č.21 - Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

Dotaz č. 3

V technické zprávě je v bodě 4.7 Úpravy povrchů – vnitřní uvedeno : „.....do každé ložné spáry ukládat žebříčkovou výztuž pro zajištění stability..“. Předpokládám, že tomuto popisu odpovídají položky soupisu prací poř. č. 46 a 47? Je uvedené množství správné? Žádám Vás o specifikaci výztuže tzn. šířku, tl. drátu.

Odpověď č. 3

Jedná se o položku č.22 - Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů ocelových tažených

Jedná se o výztuž v příčkách (např. Murfor RND/Z) šíře 100mm, průměr 4,0mm, materiál pozink.....

Při ukládání a nastavování jednotlivých kusů mezi sebou je nutný přesah 200mm.

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci D.1.1.2 - VNITŘNÍ VYBAVENÍ je uveden soupis vybavení nábytkem. Specifikované požadavky jsou uvedeny pouze na 1 ks sprchovacího lůžka Carevo a na 1 ks sprchovacího křesla. U ostatního vybavení např. macerátor, křeslo pro pacienta, vyšetřovací lůžko nejsou uvedeny žádné technické parametry či vzorové referenční výrobky.

Odpověď č. 4

Specifikace macerátoru :

220/240 V
Kapacita 4 celulozové nádoby
Doba trvání 1 cyklu – 2 min.
Motor třífázový

Specifikace vyšetřovacího omyvatelného lůžka : celoomyvatelné
s pevnou výškou
nastavitelný zádivý díl
min. nosnost 190 kg
s možností připevnění pacienta

Specifikace křesla (židle) pro pacienta : celoomyvatelné
pevné
zadní opěradlo
područky
např.



V Ústí nad Labem dne:

17 -08- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel