

Název veřejné zakázky: **Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1353/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli, v souvislosti s vyhlášenou veřejnou zakázkou s označením „Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce“ Vás tímto žádáme o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Bod 7. Zadávací dokumentace definuje požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace – seznam techniků, který má obsahovat Technika na rozvod speciálních plynů. Tento technik má být autorizovaný inženýr anebo technik v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení anebo podle dodatečné informace č. 2 ze dne 1.10.2018 autorizovaný technik – zdravotní technik.

Tato autorizace se dle členění ČKAIT týká rozvodů vodovodu, kanalizace a běžných plynů. S odkazem na rozdělení autorizací dle členění ČKAIT se domníváme, že pro rozvod speciálních plynů na předmětné zakázce je požadovaná autorizace nevhodná a zadavatel patrně omylem zaměnil zdravotní techniku za zdravotnickou techniku, resp. technologii (jejíž součástí jsou i rozvody medicínálních plynů), kterou pokrývá autorizace v oboru „Technologická zařízení staveb“.

Domníváme se, že jde o obdobnou chybu jako u zadávacího řízení „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.“ vyhlášeného v roce 2016, kde zadavatel svoji chybu napravil a povolil účastníkům zadávacího řízení prokázat autorizaci daného technika rovněž autorizací v oboru „Technologická zařízení staveb“ (viz Poskytnutí dodatečné informace č. 6 ze dne 12. 12. 2016).

Žádáme tedy zadavatele o přehodnocení požadavků na autorizaci a o uznání také autorizace v oboru „Technologická zařízení staveb“.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uzná pro požadovaného technika realizačního týmu „Technik – rozvod speciálních plynů“ i autorizaci v oboru Technologická zařízení staveb (IT00, TT00).

Zadavatel zároveň upřesňuje minimální požadovanou kvalifikaci pro technika realizačního týmu na pozici „Technik – vzduchotechnika a klimatizace“, konkrétně:

Autorizovaný inženýr – technická zařízení (IE01) nebo autorizovaný technik – vytápění a vzduchotechnika (TE01), 5 let praxe při řízení prací v oblasti vzduchotechnika a klimatizace

V Ústí nad Labem dne: **09 -10- 2018**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel