ROZVODY ZTI – SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE



ROZVODY ZTI – SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU



PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV 1:50

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	KERAMICKÉ UMYVADLO JAKA LYRA 450x550 MM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM) UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – SLOŽE CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JAKA MO 2x RohOVÝ VENTIL DN15
Ui	KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ UMYVADLO JAKA MIO 640x500 MM, ZAP. UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM) UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – SLOŽE CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JAKA MO 2x RohOVÝ VENTIL DN15
Um	KERAMICKÉ UMYVADLO DO DESKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ – SLOŽE CLACK – CHROM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JAKA MO 2x RohOVÝ VENTIL DN15
D	NEREZOVÝ DŘEZ (dle výběru investora), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) 2x RohOVÝ VENTIL DN15 NEREZOVÝ DŘEZ – SOUČÁST DODÁVKY KUCHYNĚ
D2	NEREZOVÝ DŘEZ (dle výběru investora), DVOJITÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá) BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – CHROM, rozteč 150 mm, DLOUHÉ RAMÍNKO 2x RohOVÝ VENTIL DN15
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET,VODOROVNÝ ODPAD KOMBITYP + zvýšený desky SAMBA BÍLÁ SEDÁTKO pomalu zavírající s antibakteriální úpravou
WCi	STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍSA, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD KOMBITYP + zvýšený desky SAMBA BÍLÁ SEDÁTKO pomalu zavírající s antibakteriální úpravou, bez pokrývu KERAMICKÁ NÁDOBKA S BOČNÍM PŘÍVODEM RV15
S	SKLUZNÁ ZÁSTĚNA – VČ STAVEBNÍ ČÁST BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JAKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOPOVRANÝ ROŠT např. APZA+ROŠT, DÉLKA 800 mm
KV	KOUPACÍ VANA – SMALTOVANÁ, BÍLÁ 1500x700 mm BATERIE NÁSTĚNNÁ VANOVÁ PÁKOVÁ JAKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET VANOVÁ VÝPUSŤ S PŘEPADEM VANU ODIZOLOVAT NA PODPĚRNOU FOL, OBEZDÍT + KERAMICKÝ OBKLAD
V	KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JAKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50 LITINOVÁ MŘÍŽKA, NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
VZ	VODOHOSPODÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ (POTRUBÍ) – NÁVAZEK PRO SVOD KONDENZÁTU KONDENZAČNÍ SIFON DN 40 např. HL136N, SIFON UMÍSTIT DO INST. ŠACHTY, var. U ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ

VNITŘNÍ KANALIZACE

- POTRUBÍ PP HT
- ODKLUČIVĚ POTRUBÍ např. SKOLAN DB
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU HT DN40

VNITŘNÍ VODOVOD

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- CIRKULACE
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ

– POTRUBÍ PRO ROZVOD SV, C, TV
– PLASTOVÉ POTRUBÍ (VHODNÝ EKOPLASTIK – PP – TYP 3, PN 16

– POTRUBÍ PRO ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
– OCELOVÉ ZKRATOVĚ POZINKOVANÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA

JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Veškeré dražky pro vodovod, kanalizaci budou provedeny strojně (frézováním), případně ručně (vždy s ohledem na zachování únosnosti stěny). Dražky budou následně zapraveny (veliké poškození stěny snižuje únosnost a akustiku stěn).

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI

IVAN KALLMÜNZER
STAVEBNÍ VÝZKUM A PROJEKCE
DOBIAŠOVA 889, LIBEREC
IČO: 446 00 143

INVESTOR:	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MATEŘSKOVÁ NEMOCNICE ÚSTÍ N/L
AUTOR:	Ing. Ivan Kallmünzer, Dis.
STUPEŇ:	PD pro PROVÁDĚNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY:	Ústí nad Labem
VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Veberič
PROJEKTANT:	Ing. Ivan Kallmünzer, Dis.
DATUM:	12/2017
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ
ČÁST:	ČESTKA KLINIKA – PAVILON D,
	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ,a.s–MATEŘSKOVÁ NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
MĚŘÍTKO:	M1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	D1.4.2.04
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODY ZTI – SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVODU