


**ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.**  
**IČO 254 17 649** **TEL. 475 622 413**

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: JIŘÍ ŠTAJER	 <b>ARCHATELIÉR 2000, a.s.</b>	
PROJEKTANT: ING.KALLMÜNZER	KONTRÓLOVAL: ING. KVAPIL Z.		
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM		DATUM	12/2017
		STUPEŇ	PD pro PROVÁDĚNÍ
			STAVBY
		POČET FORM.	A4
SOUPIS PRACÍ ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ		MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
		NENÍ	D1.4.2.02



**MZ Liberec, a. s.**

**U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Stránka 1 z 1

<b>Zakázka č. :</b>	
<b>Datum :</b>	11. leden 2018
<b>Název stavby :</b>	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem pavilon D 4.NP dětská klinika rozvody
<b>Projektant :</b>	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	56,00	56,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	70,00	70,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	65,00	65,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	550,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.18	76,00	76,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	20,00	20,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	191,00	191,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	191,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	191,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zaslepení potrubí	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod	24,00	24,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ukončení rozvodu (šroubení k lůžkovým rampám)	42,00	42,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	75,00	75,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							<b>celkem Kč bez DPH</b>		<b>0,00</b>

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina