

SEZNAM ZAŘÍZENÍ :

NOVÁ ROZVODNICE - SPODNÍ HRANA 1200-1500 mm NAD PODLAHOU

POHYBOVÉ ČIDLO ELEKTRO

STROPNÍ SVĚTELNÝ VÝVOD

NÁSTĚNNÝ SVĚTELNÝ VÝVOD

STROPNÍ ZAŘÍVKOVÉ SVĚTLIDLO, S EL. PŘEDŘADNÍKEM

JEDNOPOL. VYP. ŘÁZ. 1 3558 - A01340 3558 A - A 651 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

SEŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘÁZ. 5 3558 - A05340 3558 A - A 652 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

STŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘÁZ. 6 3558 - A05342 3558 A - A 652 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

STŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘÁZ. 6+6 3558 - A05340 3558 A - A 652 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

KŘÍŽOVÝ PŘEP. ŘÁZ. 7 3558 - A07340 3558 A - A 651 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

ZASUVKA 1-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 3901A - B108 KRYTÍ IP 20

ZASUVKA 2-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 3901A - B208 KRYTÍ IP 20


ZASUVKA 4-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 2x 3901A - B208 KRYTÍ IP 20

PRVNE - SE SVÍDÍČEM PŘEPĚTÍ III. STUPNĚ DATOVÁ DVOJZASUVKA - 2x RJ45 cat6 1x 3901A - B208 KRYTÍ IP 20

NOUZOVÉ SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, 1 x 11W, 1 hod.

VZT VENTILÁTOR

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ VODÍČEM CYA 6 mm² ŽŽL.




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. m	PODLAHA	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	12,17	3,28	TERACO	N1 - 15,65m2
202	CHODBA	16,61	3,03, 3,28	PVC	N1 - 22,18m2
203	WC MUŽI	1,39	3,03	KER.DLAŽBA	
204	WC ŽENY	1,14	3,03	KER.DLAŽBA	N1 - 3,95m2
205	UMÝVÁRNA, ÚKLID	3,00	3,03	KER.DLAŽBA	N1 - 8,42m2
206	SPRCHA	2,88	3,03	KER.DLAŽBA	01 - 8,42m2 02 - 1,75m2
207	SKLAD PRO DEZINFEKCI	12,37	3,03	PVC	02 - 1,96m2
208	DENNÍ MÍSTNOST ŘIDIČŮ	14,43	3,03	PVC	02 - 2,87m2
209	KANCELÁŘ VEDOUCÍ DISPEČERŮ	21,18	3,03	PVC	03 - 2,10m2 04 - 9,09m2
210	ODPOČÍVÁRNA ŘIDIČŮ	10,08	3,03	PVC	
211	KANCELÁŘ	17,96	3,03	PVC	03 - 1,88m2
212	KANCELÁŘ - DISPEČINK	23,12	3,03	PVC	03 - 1,94m2
213	TERASA	30,58		HYDROIZOLACE	

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	ŽALUZOVKA Z CIHEL PLNÝCH TL. 100MM, 150MM
	PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. 75MM, 100MM



HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č.autorizace 040004	Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : ING. JIŘÍ ŠIMURDA		
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín		
KRAJ : Ústecký	FORMÁT: 2 A4 DATUM : 10/2018 STUPEŇ: DSP A DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017 10 30 MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:50 04	
AKCE : REKONSTRUKCE BUDOVY "O"-GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. D 1.1.d. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ INSTALACE 1. ETAPA		
OBSAH : ELEKTROINSTALACE - II.NP		