


SEZNAM ZAŘÍZENÍ :

- NOVÁ ROZVODNICE - SPODNÍ HRANA 1200-1500 mm NAD PODLAHOU
- POHYBOVÉ ČIDLO ELEKTRO
- STROPNÍ SVĚTELNÝ VÝVOD
- NÁSTĚNNÝ SVĚTELNÝ VÝVOD
- STROPNÍ ZAŘÍVKOVÉ SVĚTLIDLO, S EL. PŘEDRADNIKEM
- JEDNOPOL. VYP. ŘAZ. 1 3558 - A01340 3558 A - A 651 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- SEŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘAZ. 5 3558 - A05340 3558 A - A 652 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- STŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘAZ. 6 3558 - A05342 3558 A - A 652 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- STŘÍDÁVÝ PŘEP. ŘAZ. 6+6 3558 - A05340 3558 A - A 652 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- KŘÍŽOVÝ PŘEP. ŘAZ. 7 3558 - A07340 3558 A - A 651 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- ZASUVKA 1-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 3901A - B10B KRYTÍ IP 20
- ZASUVKA 2-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 3901A - B20B KRYTÍ IP 20
- ZASUVKA 4-NÁSOBNÁ 5518 A - 2349 B 2x 3901A - B20B KRYTÍ IP 20
- PRVNÍ - SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ III. STUPNĚ
- DATOVÁ DVOJZASUVKA - 2x RJ45 cat6 1x 3901A - B20B KRYTÍ IP 20
- NOUZOVÉ SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, 1 x 11W, 1 hod.
- VZT VENTILATOR
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ VODIČEM CYA 6 mm² ZŽL.




LEGENDA MÍSTNOSTI

| MÍST.Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | SV. m | PODLAHA | POZNÁMKA |
|---------|------------------|--------------------------|------------|------------------|----------|
| 301 | SCHODIŠTĚ | 19,61 | 2,67 | TERACO | |
| 302 | CHODBA | 12,81 | 2,22, 2,67 | PVC | |
| 303 | KOMORA | 2,18 | 1,65-1,90 | KER.DLAŽBA | |
| 304 | ŠATNA ŽENY | 7,47 | 2,07-2,6 | PVC | |
| 305 | ŠATNA MUŽI | 12,87 | 2,07-2,6 | PVC | |
| 306 | PŘEDSÍŇ WC | 1,44 | 2,24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 307 | WC | 1,36 | 2,24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 308 | UMÝVÁRNA, SPRCHA | 3,47 | 2,24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 309 | ŠATNA MUŽI | 12,91 | 2,07-2,6 | PVC | |
| 310 | KANCELÁŘ ÚKLIDU | 13,33 | 2,07-2,6 | PVC | |
| 311 | ARCHIV | 13,33 | 4,64 | PVC | |

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZAŠDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH TL. 100MM, 150MM
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. 75MM, 100MM



| | | |
|---|---|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č. autorizace 040004 | Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512 | |
| PROJEKTANT : ING. JIŘÍ ŠIMURDA | | |
| STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem | | |
| MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín | | |
| KRAJ : Ústecký | FORMÁT: 2 A4 DATUM : 10/2018 STUPEŇ: DSP A DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017 10 30 MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:50 05 | |
| AKCE : REKONSTRUKCE BUDOVY "O"-GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. D 1.1.d. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ INSTALACE 1. ETAPA | | |
| OBSAH : ELEKTROINSTALACE - III.NP | | |