

KERAMICKÝ OBKLAD

- Glazovaný keramický obklad, vyráběný dle EN 14 411:2016 BIII GL, příloha L
- nasákavost E > 10%
- odolné proti běžným čisticím prostředkům používaným ve zdravotnictví

Lepení pomocí lepidlem vhodným na sádkartonové povrchy (např. lepidlo AD 510 plus nebo AD 509, AD 520, AD 530, AD 550) nebo zděné konstrukce

u sprchy : těsnící páska SE 5 šíře min. 80 mm,
hydroizolační stěrka (např. SE 1),
penetrace (např. PE 201, PE 202)

SKLADBA : 1x penetrační nátěr + 2x vrchní nátěr neředěný

Před provedením nátěrů budou stávající stěny vyspraveny.

MALBA STĚN A STROPŮ

Vnitřní akrylátová barva, ředitelná vodou, ekologická s minimálním zápachem, bez obsahu zakalujících látek, sněhobílá

- vysoce difuzní
- otěr za mokra podle DIN EN 13 300: třída 3
- pojivo akrylátová disperze
- lesk: matný

SKLADBA : 1x penetrační nátěr + 2x vrchní nátěr neředěný

Před provedením nátěrů budou stávající stěny vyspraveny.

V ordinacích a na chodbách bude proveden sokl do výše 2,00 m v barevném odstínu

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č. autorizace 040004	Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar		
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín		
KRAJ : Ústecký		
AKCE : REKONSTRUKCE BUDOVY "O" – GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. – 1. ETAPA D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	1 A4
	DATUM :	ŘÍJEN 2018
	STUPEŇ:	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2018 10 31
OBSAH : ÚPRAVA STĚN	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.30