




PŮDORYS



- 4,570** HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU/DESKY
-4,820 DOLNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU/DESKY
-3,570 KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY
 NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
 ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ HLADKÝCH, VÝPLŇ BETON C20/25
 BETONOVÉ KONSTRUKCE – PODKLADNÍ BETON C12/15
 PODKLADY a ZÁSYPY ZE ŠD FR. 0–63, ZHUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH MAX. 300 MM
 PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PODÉL STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NUTNO PROVÁDĚT PŘEVÁŽNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM
- VE VÝKRESU JE UVEDENA PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY VYCHÁZEJÍCÍ ZE SOND PRŮZKUMU, PŘESNÁ ÚROVEŇ BUDE ODSOUHLASENA STATIKEM PO ODKRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO PŘEVZÍT AUTORIZOVANÝM STATIKEM NEBO GEOLOGEM
- DO VÝKOPŮ BUDE VLOŽEN ZEMNÍ PÁSEK - VIZ PROJEKT ELEKTRO
- ZÁKLADOVÁ DESKA TL.400 MM BUDE PROVEDENA ZE ŽELEZOBETONU - VIZ ČÁST STATIKA
- POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDEN PODSYP ZE ŠD FR. 0-63 TL. 250 MM
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVÝCH PASŮ TL. MIN 4 MM + PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZÁKLADOVÉ ZDIVO A ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENY TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 MM VYTAŽENOU CCA 600 MM NAD TERÉN

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

MATERIÁL ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

BETON : C 25 / 30
VÝZTUŽ : B500B (10 505)

±0,000 = 252,060

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška | | Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512 | |
| PROJEKTANT : ING. JIŘÍ ŠIMURDA | | | |
| STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3389/12A, 401 13 Ústí nad Labem | | | |
| MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | | | |
| KRAJ : Ústecký | | | |
| AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.4. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE | | FORMÁT: | 12 A4 |
| | | DATUM : | ÚNOR 2018 |
| | | STUPEŇ: | DSP A DPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2017 10 25 |
| | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| OBSAH : ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ VÝTAHU | | 1 : 100 | 02 |