



4-01	PŘEDSÍŇ	–	–	–	–	–	–
4-02	SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVNA	1293	Panel VK 22 600x1000x100	1	74	4	4
4-03	DENNÍ STACIONÁŘ	2717	Panel VK 33 600x1400x150	1	156	5	6,5
4-04	AMBULANCE “MALÁ”	3493	Panel VK 33 600x1800x150	1	200	6	8
4-05	AMBULANCE “VELKÁ”	3471	Panel VK 33 600x1800x150	1	198	6	8
4-06	LÉKAŘSKÝ POKOJ	2681	Panel VK 33 600x1400x150	1	154	5	6,5
4-07	RECEPCE, KARTOTÉKA	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-08	ORDINACE I.	1915	Panel VK 33 600x1000x150	1	110	4	4,5
4-09	PŘÍPRAVNA	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-10	ORDINACE II.	1916	Panel VK 33 600x1000x150	1	110	4	4,5
4-11	ORDINACE III.	1915	Panel VK 33 600x1000x150	1	110	4	4,5
4-12	LÉKAŘSKÝ POKOJ	2191	Panel VK 33 600x1200x150	1	126	5	6,5
4-13	LÉKAŘSKÝ POKOJ–PRIMÁŘ	2196	Panel VK 33 600x1200x150	1	126	5	6,5
4-14	DENNÍ MÍSTNOST	1736	Panel VK 33 600x1000x150	1	99	4	4,5
4-15	ŠATNA	1556	Panel VK 33 600x900x150	1	89	4	4,5
4-16	CHODBA	–	–	–			
4-17	CHODBA + ČEKÁRNA	12608	Panel VK 33 600x1600x150	4	181	6	8
4-18	SCHODIŠTĚ	–	–	–			
4-19	WC PACIENTI – ŽENY	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-20	WC PACIENTI – MUŽI	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-21	SPRCHA –PERSONÁL	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-22	WC PERSONÁL – ŽENY	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-23	WC PERSONÁL – MUŽI	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-24	WC PRO IMOBILNÍ	352	otopný žebřík 450x760x65	1	20	2	1
4-25	ÚKLID	–	–	–			
4-26	EVAKUAČNÍ VÝTAH	–	–	–			
4-27	KRYTÁ RAMPA	–	–	–			
4-28	SCHODIŠTĚ	–	–	–			
4-29	PŘEDSÍŇ EVAK. VÝTAHU	–	–	–			
č.	název	výkon W	těleso v x dl x hl	ks	kg/h		

kompenzační vložka Meibess 18x1	18 ks
kompenzační vložka Meibess 15x1	8 ks

Kompenzátory:

Vody v systému:

Potrubí	m	L/m	L
18x1	32 m	0,27	8,6
15x1	158 m	0,20	32,0
těleso	21,1 m	7,4	156,0
žebříky	8 ks	6 L/ks	48,0
vody v systému 4.NP			

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordovanec	Podpis:	<i>Mordovanec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	březen 2018
	403 40 Ústí n. L.		603 453 683	Projekt	DSP a DPS
Číslo	114 23 781	e-mail:	mordovanec@volny.cz	Čís. zák.	
Investor:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			Měřítko	bez m.
Stavba:	ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L.			Výkres č.	
Místo stavby:	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem				
Projekt:	D – dokumentace objektu technických a technologických zařízení D.1.1.c Ústřední vytápění				