

KERAMICKÝ OBKLAD OZN. O1

- GLAZOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD, VYRÁBĚNÝ DLE EN 14 411:2016 BIII GL, PŘÍLOHA L
- NASÁKAVOST $E > 10\%$
- ODOLNÉ PROTI BĚŽNÝM ČISTIČÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ

LEPENÍ POMOCÍ LEPIDLEM VHODNÝM NA SÁDROKARTONOVÉ POVRCHY (NAPŘ. LEPIDLO AD 510 PLUS NEBO AD 509, AD 520, AD 530, AD 550)

U SPRCHY : TĚSNÍCÍ PÁSKA SE 5 ŠÍŘE MIN. 80 MM,
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (NAPŘ. SE 1),
PENETRACE (NAPŘ. PE 201, PE 202)

PŘED PROVEDENÍM OBKLADŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ STĚNY VYSRAVENY.

MALBA STĚN A STROPŮ

VNITŘNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA, ŘEDITELNÁ VODOU, EKOLOGICKÁ S MINIMÁLNÍM ZÁPACHEM, BEZ OBSAHU ZAKALUJÍCÍCH LÁTEK, SNĚHOBÍLÁ

- VYSOCE DIFUZNÍ
- OTĚR ZA MOKRA PODLE DIN EN 13 300: TŘÍDA 3
- POJIVO AKRYLÁTOVÁ DISPERZE
- LESK: MATNÝ

SKLADBA : 1X PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR NEŘEDĚNÝ

PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ STĚNY VYSRAVENY. V ORDINACÍCH A NA CHODBÁCH BUDE PROVEDEN SOKL DO VÝŠE 2,00 M V BAREVNÉM ODSŤÍNU

HYGIENICKÝ NÁTĚR STĚN OZN. N1

KVALITNÍ POLYURETANOVÝ AKRYLOVÝ EMAIL, ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ A ÚDERŮM

- VODOROZPUSTNÝ
- MINIMÁLNÍ ZÁPACH, SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ, PEVNÝ CELISTVÝ POVRCH, DIFUZNÍ
- ODOLNÉ PROTI BĚŽNÝM ČISTIČÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ
- OTĚR ZA MOKRA PODLE DIN EN 13 300: TŘÍDA 1
- POJIVO POLYURETANOVÁ AKRYLOVÁ DISPERZE
- LESK: MATNÝ
- HUSTOTA: CCA 1,20 G/CM³

SKLADBA : 1X PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR NEŘEDĚNÝ, PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ STĚNY VYSRAVENY.

OMYVATELNÝ NÁTĚR NAPŘ. JUPOL LATEX

VYSOCE KVALITNÍ VNITŘNÍ VODOU ŘEDITELNÁ MALÍŘSKÁ BARVA, VHODNÁ K DEKORATIVNÍ OCHRANĚ SILNĚ ZATÍŽENÝCH VNITŘNÍCH POVRCHŮ. VYZNAČUJE SE VÝJIMEČNOU ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU ZA MOKRA - NATŘENÉ POVRCHY JSOU OMYVATELNÉ A ODOLNÉ ČISTIČÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM V DOMÁCNOSTI A VE ZDRAVOTNICTVÍ. MÁ VYNIKAJÍCÍ KRYVOST A DOBRou PAROPROPUSTNOST. BARVA MÁ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÝ OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (VOC < 1 G/L) - JE ŠETRNÁ K LIDSKÉMU ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. SPLŇUJE POŽADAVKY PRO NEPŘÍMÝ STYK S POTRAVINAMI.

MŮŽE SE NANÁŠET NA RŮZNÉ PEVNÉ, SUCHÉ A ČISTÉ PODKLADY - ŠTUKOVÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ, BETON, SÁDROKARTONOVÉ, VLÁKNOCEMENTOVÉ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, RELIÉFNÍ TAPETY (NAPŘ. JUFIX).

PODKLAD PŘED PRVNÍM NÁTĚREM NATŘEME VODOU ROZŘEDĚNOU AKRIL EMULZÍ (1 : 1). BARVA: BÍLÁ + ODSŤÍNÝ PODLE JUMIX SYSTÉMU, MOŽNÉ JE TÓNOVÁNÍ UNITONEM, DIPI KONCENTRÁTEM NEBO DIPI COLOREM.

ZATŘÍDĚNÍ PODLE EN 13300: ODOLNOST PROTI ODĚRU ZA MOKRA: TŘÍDA 2, KRYVOST: TŘÍDA 1 PŘI 8 M²/L , VZHLED: MAT.

PŘÍPRAVA, ZPRACOVÁNÍ:

ŘEDĚNÍ VODOU DO 5 %. NANÁŠÍ SE MALÍŘSKÝM VÁLEČKEM, ŠTĚTCEM NEBO STŘÍKÁNÍM VE DVOU VRSTVÁCH. PRACOVNÍ TEPLOTA: +5°C AŽ +35°C. DOBA SCHNUTÍ (PŘI 20°C A 65 % RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU): CCA 4 - 6 HODIN (PRO NANÁŠENÍ DALŠÍ VRSTVY).

APLIKACE: ŠTĚTCEM, VÁLEČKEM, STŘÍKÁNÍM. SPOTŘEBA NA M²: 180,0 ML.

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška	Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar		
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem		
KRAJ : Ústecký		
AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	1 A4
	DATUM :	ÚNOR 2018
	STUPEŇ:	DSP A DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2017 10 25
OBSAH : ÚPRAVA STĚN	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.24