



LEGENDA :

- SZ Svorka zkušební
- DD Ochranový drát
- ZZ Ziskadový zemník
- SD Svorka ošepová
- SS Svorka spojovací
- Jimač
- Hromosvodový jimač
- 1 Označovací štítek hromosvodového svodu

K JIMACU VEDENÍ HROMOSVODU BUDE PŘIPOJENY VŠEKERÉ KIDVOVÉ PŘEDMĚTY
DSAZENÉ NA STŘEŠE.
PROVEDENÍ HROMOSVODU BUDE PROVEDENO DLE ČSN 34 13 90, NEBOŽ SE NEJEDNÁ O NOVOU
STŘECHU, ALE O REKONSTRUKCI PRO SPOJENÍ SE STAV. ZEMNĚM BUDDU VYUŽITÝ STAV. SVODU.
UZEMNĚNÍ DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 54ed1, čl. 5422.



| | |
|--|-----------------|
| ±0,000 = 262,060 | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. arch. Luboš Hruška | |
| PROJEKTANT : ING. JIŘÍ ŠMURDA | |
| STAVEBNÍK : Krokas zdravotní o.s., Sociální péče 3389/124, 400 13 Ústí nad Labem | |
| MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | |
| KRAJ : Ústecký | |
| AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, o.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.4. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE | |
| OBSAH : STŘECHA – HROMOSVOD | |
| Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512 | |
| FORMÁT : | 12 A4 |
| DATUM : | DNOR 2018 |
| STUPEŇ : | DSP A DPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY : | 2017 10 25 |
| MĚŘÍTKO : | ČÍSLO VÝKRESU : |
| 1 : 100 | 19 |