


SCHÉMA ZAPOJENÍ



ZNAČENÍ KABELÁŽE:

- U - UTP kabel Cat5.e LSOH
- A - kabel napájení CYKY 1x2x2,5
- D - kabel napájení 1x2x1,0 - pro ústřednu

LEGENDA KABELÁŽE	
ZNAČENÍ	NÁZEV
	kabel UTP Cat5.e LSOH pro připojení signalizačního svítidla do pokojové kontrolní skříňky
	pátevní trasa kabelu UTP Cat5.e LSOH a kabelu napájení 1x2x2,5 pro napájení a připojení pokojových kontrolních skříněk do systému
	kabel UTP Cat5.e LSOH pro připojení zásuvky pacienta do pok. kontrolní skříňky

LEGENDA SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ			
OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní ústředna	170x132x45/25	Zásuvka rozvodu
	Zásuvka rozvodu	162x162x2	KO 125 E
	Kontrolní panel	330x220	KO 125 E KO 97/5
	Signalizační svítidlo	82x82x56	KU 68
	Pokojová kontrolní skříňka	82x82x23	KU 68
	Zásuvka pacienta	82x82x39	KU 68
	Volací šňůra	52x100x23	Zásuvka pacienta

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ingrid Slováková			
PROJEKTANT : Ingrid Slováková, ING. JIŘÍ ŠIMURDA			
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem			
KRAJ : Ústecký			
AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. ELEKTRO SLABOPROUD		FORMÁT:	1 A4
		DATUM :	05/2018
		STUPEŇ:	DSP A DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	35/2018
OBSAH : SCHÉMA ZAPOJENÍ – signalizace sestra–pacient		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 13