



| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Zdeněk Kvapil | | <div>Ing. Jiří Kyznar</div> <div>Projektová kancelář</div> <div>Palachova 663/47</div> <div>400 01 Ústí nad Labem</div> <div>IČ: 114 25 512</div> | |
| PROJEKTANT : Jiří Štajer | | | |
| STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem | | | |
| MÍSTO STAVBY : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | | | |
| KRAJ : Ústecký | | | |
| AKCE : ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE (OKIA) A CENTRA LÉČBY CHRONICKÉ BOLESTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L. D 1.1.e MEDICINÁLNÍ PLYNY | | FORMÁT: | A4 |
| | | DATUM : | ÚNOR 2018 |
| | | STUPEŇ: | DSP A DPS |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2017 10 25 |
| OBSAH : SOUPIS PRACÍ | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.e-02 |

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

| | |
|-----------------------|--|
| Zakázka č. : | |
| Datum : | 21. březen 2018 |
| Název stavby : | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem alergologie |
| Projektant : | Jiří Štajer |

| Část | Název | Množství | Měrná jednotka | Cena dodávky/ks | Cena montáže/ks | Cena dodávky celk. | Cena montáže celk. | DPH % |
|-------------------|---|----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| O2,SV | měděná trubka 8x1 | 24,00 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | měděná trubka 12x1 | 35,00 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | měděná trubka 18x1 | 140,00 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | prořez trubek 3% | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | Ag pájka 45+pasta | 400,00 | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 3,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 26,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | tvarovky Cu do pr.18 | 80,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | konzole středně složitá | 47,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | značení potrubí | 199,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 199,00 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | propláchnutí rozvodu dusíkem | 199,00 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | napojení na stávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu | 2,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | tlaková zkouška | 4,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | kulový kohout DN15 vč.šroubení | 2,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | lahvový uzavírací ventil | 2,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 2,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| spol.signalizace | ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip. zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | kabel signalizace | 100,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| ukončovací prvky | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 7,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| ostatní | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | zahájení,ukončení a předání | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | přesun hmot | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | zkoušky a revize plynových částí | 1,00 | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| celkem Kč bez DPH | | | | | | | | 0,00 |

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina