

PROJEKTY KŘÍŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA : AKCE: Stavební úpravy chirurgické ambulance 3.NP blok „A“ – nemocnice MOST o.z. ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 25/2018		
<h1>PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI</h1>		
V Ústí nad Labem dne 31.05.2018		
Složení komise: Předseda (funkce): - Členové (funkce): - <div style="text-align: center;"> - - - </div>		
Další účastníci: - <div style="text-align: center;"> - </div>		
Název objektu (stavby): Nemocnice v Mostě Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností <div style="text-align: right;"> - platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-7-710 </div>		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, pokoje a sociální zařízení.	
Rozhodnutí:	<p>Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se jedná o prostory skupiny „1“ Jsou to prostory, které se nachází ve 4.NP a jsou to místnosti: č. 3.19, 3.20a, 3.20b, 3.45, 3.46, 3.47</p> <p>Skupina“1“ – zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.</p> <p>Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se jedná o prostory skupiny „2“ Jsou to prostory, které se nachází ve 4.NP a jsou to místnosti: č.3.21.</p> <p>Skupina“2“ – zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití aplikovaných částí: pro interakardiální použití, nebo pro náročná ošetření, nebo pro chirurgické zákroky, kde výpadky napájení může ohrozit pacienta.</p> <p>Ostatní prostory – provozní místnosti a sociální zařízení nevztahuje se na ně norma ČSN 33 2000-7-710</p>	
Zdůvodnění:	Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2000-7-710 posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností.	
	<p>..... předseda komise podpis</p>	
 člen komise člen komise
	 člen komise
Sepsal: V.Křižan	V Ústí nad Labem, dne 31.května 2018	