VĚTRACÍ JEDNOTKA PRO
ZÁŘ.1 - PROSTORY CT

2xDN25

TLUMIČ HLUKU

NA VZT jednotce osazen
regulační uzel s třícestným ventilem
a oběhovým čerpadlem GRUNDFOS UPS 25-40

L 002

-3,600

1.004
WC pers.
žena

1.003
úklid

STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

SLOUP HEA 120

IPE 200

SLOUP HEA 120

2xDN25

SLOUP HEA 120

2xDN25

STÁVAJÍCÍ STAV BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

L 008
sv 2750mm

Na rozdělovači osazen
regulátor průtoku TA-STAD

rozdělovač

sběrač

2xDN25

-3,600

Vstup do objektu
část V. 6

L 000.1
-3,600

sv 2400mm

L 100

S1

S1

S1

1.005
Příjem

L 001

L 005

STÁVAJÍCÍ STAV BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

L 009

L 013

L 001.1

Servisní chodba

LEGENDA

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. VÝŠKA mm
L 000.1	Chodba	34,50	2400
L 001	Sklad obalů	35,75	2500
L 001.1	Přečerp. kond.	9,70	2500
L 002	Strojovna VZT a podpora stropu	27,50	3250
L 004		46,90	3250
L 004.1		5,30	3250
L 005	Sklad hotových sterillák.	22,5	2500
L 006	Minerální vody	25,05	3250
L 008	Strojovna VZT	104,20	3250
L 009	Sklad laborat.chem.	46,65	2500
L 013	Sklad skla	22,60	2500

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Multitechnik DIVIZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774
Ing.Karel Šafařík	Perner Petr	Ing.Karel Šafařík	Ing.Karel Šafařík	

MÚ	Chomutov	FORMÁT	8x A4
INVESTOR	Krajská zdravotní a.s.	DATUM	03/2014
AKCE	Stavební úpravy 1.NP a 1.PP pavilonu L KZ.a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	
OBSAH	Půdorys 1.PP - ÚT	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU U2