

PULSKLIMA spol. s r.o.

Andělská cesta 609 460 01 Liberec 12

Seřizování, měření
Vzduchotechnických zařízení

ZPRÁVA O SEŘÍZENÍ A MĚŘENÍ

VZDUCHOTECHNIKY

Akce

STERILIZAČNÍ ODDĚLENÍ NEM. MOST

Úvod :

Firma PULSKLIMA spol. s r.o. provedla měření a jemné zaregulování vzduchotechnických zařízení na akci : STERILIZAČNÍ ODDĚLENÍ NEM. MOST

Použité přístroje :

TESTO 445

Zpráva :

Firma PULSKLIMA spol. s r.o. provedla jemné zaregulování VZT zařízení na výše uvedeném objektu. Měřicí místa celkových vzduchových výkonů jsou vždy uvedena na protokolech, které jsou přílohou této zprávy. Naměřená celková množství byla rozdělena do jednotlivých místností a jednotlivých koncových elementů dle požadavku projektu. U zařízení bez koncových elementů byla provedena kontrola celkového technického stavu. Vzduchové množství u těchto zařízení je dáno a garantováno výrobcem.

Závěr :

Pokud uživatel zabrání neodborné manipulaci s jednotlivými regulačními a koncovými elementy, budou zaregulovaná zařízení pracovat dle požadavku projektu.

Poznámka :

Projektované hodnoty koncových elementů dle PD budou dosaženy po celkové rekonstrukci VZT jednotek. Výměna jednotek je součástí druhé etapy rekonstrukce.

Zařízení č.: 17

VZT jednotka : RSA-500

Stávající výkon (přívod) : 4800 m³/h

Zaregulování koncových elementů :

Celkové množství měřeno bylo rozděleno do koncových elementů dle výkonů jednotek.

Přívod :



číslo místnosti	Koncový element	ks	PD Vp	zaregulované hodnoty /ks	celkem
9	trox 305/610	3	3x410	352/347/350	1049
9a sklad	trox 305/610	1	410	271	271
10	trox 305/610	5	5x730	592/539/581/521/539	2772
11	trox 305/610	1	730	586	586

Přívod zařízení č.17 CELKEM : 4678 m³ /h

Použitý měřicí přístroj : TESTO 445

V Liberci dne : 28.8.2002

Měření provedl :



 VZDUCHOTECHNIKA - CHLAZENÍ -
 ČISTÉ PROSTORY -
 SERVIS - REGULACE
 POKLADSKÁ CESTA 606, 400 12 LIBEREC 12
 TEL. 031/122189, 5122458, 2728215
 IČO: 0114409 DIČ: 102-6314406

Zařízení č.: 17

VZT jednotka : RNA 500

Stávající výkon (odtah) : 3400 m³/h

Zaregulování koncových elementů :

Celkové množství m³bylo rozděleno do koncových elementů dle výkonů jednotek.

Odtah :


číslo místnosti	Koncový element	ks	PD Vn	zaregulované hodnoty /ks	celkem
11	vyústka 560/280	1	650	395	395
20	200/100	1	100	62	62
9	400/200	3	3x650	371/358/216	945
9a sklad	200/100	1	100	52	52
10	560/200	4	4x685	352/358/392/396	1498
21	560/200	2	2x685	169/175	344

Odtah zařízení č. 17 **CELKEM:3296 m³/h**

Použitý měřicí přístroj: TESTO 445

V Liberci dne : 28.8.2002

Měření provedl :


Petr Páral
 VZDUCHOTECHNIKA - CHLAZENÍ -
 ČISTÉ PROSTORY -
 SERVIS - REGULACE

ANDELSKÁ CESTA 670, 401 12 LIBEREC 12
 TEL: 0482 3122188, 5122100, 2/30215
 IČO: 63144408 DIČ: 192-63144408

Zařízení č.: 19

VZT jednotka : RNC-400

Stávající výkon (přívod) : 1800 m³/h

Zaregulování koncových elementů :

Celkové množství m³ bylo rozděleno do koncových elementů dle výkonů jednotek.

Přívod :

číslo místnosti	Koncový element	ks	PD Vp	zaregulované hodnoty /ks	celkem
4	vyústka 140/400	1	400	135	135
13	140/280	2	2x400	177/129	306
17	140/280	1	400	115	115
6	400/200	1	500	187	187
7	400/200	2	2x500	145/163	308
8	400/200	1	500	148	148
9	560/200	2	2x500	154/170	324
11	400/140	1	400	169	169

Přívod zařízení č. 19 CELKEM : 1692 m³/h

Použitý měřicí přístroj : TESTO 445

V Liberci dne : 28.8.2002

Měření provedl :

PULSKLIMA®
 VZDUCHOTECHNIKA • CHLAZENÍ •
 ČISTÉ PROSTORY •
 SERVIS • REGULACE

ANDELSKÁ CESTA 606, 486 12 LIBEREC 12
 TEL. 540 5122159, 5122109, 2720216
 IČO: 83144409 DIČ: 162-83144409

Zařízení č.: 19

VZT jednotka : RNC 400

Stávající výkon (odtah) : 1250 m³/h

Zaregulování koncových elementů :

Celkové množství m³ bylo rozděleno do koncových elementů dle výkonů jednotek.

Odtah :


číslo místnosti	Koncový element	ks	PD No	zaregulevané hodnoty /ks	celkem
1	výšotka 560/200	1	500	131	131
2	200/100	1	300	96	96
3	280/100	1	50	37	37
6	400/200	2	2x700	188/174	362
7	400/200	2	2x700	198/187	365
8	400/200	1	700	173	173

Odtah zařízení č.19 CELKEM:1164 m³/h

Použitý měřicí přístroj: TFSTO 445

V Liberci dne : 28.8.2002

Měření provedl :



PULS KLIMA s.r.o.
 VODNÍKOVSKÁ 809, 410 12 LIBEREC 12
 ČKTE PROTOTYPY
 SERVIS - REGULAČE
 ANDRŠKA CESTA 809, 410 12 LIBEREC 12
 TEL: 005122158, 5122140, 2728215
 IČO: 83144408 DIČ: CZ83144408

Zařízení : 110

VZT jednotka : RNC 400

Stávající výkon (odměr.) : 400 m³/hZaregulování koncových elementů :

Celkové množství měřbylo rozděleno do koncových elementů dle výkonu jednotek.

Odtah :


číslo místnosti	číslo měřícího element	ks	PD V o	zaregulované hodnoty /ks	celkem
15	vyčíslo 200/100	2	2x100	55/55	110
16	200/100	1	2x100	59,49	108
14	200/100	2	2x100	61/61	122
11	400/140	1	neuvedeno	127	127
12	400/140	1	320	113	113

Odtah zařízení č. 110 CELKEM 550 m³/h

Použitý měřicí přístroj: TESTO 445

V Liberci dne : 28.8.2002

Měření provedl :


FROTH : FULSKLIMA spol. s r.o.
 VZDUCHOTECHNIKA - CHLAZENÍ
 ČISTÉ PROSTORY
 SERVIS - REGULACE
 ANDŘEJKA ČESTMÍR ODD. 430 12 LIBEREC 12
 TEL 6488472130 6122403 2726215
 IČO 63144408 DIČ CZ 63144409