


ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.
IČO 254 17 649 **TEL. 475 622 413**

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: JIŘÍ ŠTAJER	 ARCHATELIÉR 2000, a.s.	
PROJEKTANT: JIŘÍ ŠTAJER	KONTOLOVAL: ING. Z. KVAPIL		
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ N/L		DATUM	12/2018
		STUPEŇ	PD pro PROVÁDĚNÍ
			STAVBY
		MĚŘITKO	NENÍ
SOUPIS PRACÍ			ČÍS.VÝKRESU D1.4A-02

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	11. prosinec 2018
Název stavby :	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem JIP kardiochirurgie rozvody medicínálních plynů
Projektant :	Jiří Štájer

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 12x1	62,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	156,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	450,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.18	88,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	59,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	218,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod	10,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	odstavení části stávajícího rozvodu	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	218,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	218,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
spol.signalizace	ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	210,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
ostatní	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize plynových částí	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00
							celkem Kč bez DPH	0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina