







## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

CONL	MSNST	FLOOR
MSLN		m <sup>2</sup>
Ac-121	SALO SWANHO PAVILA	3,90
Ac-122	SALO ODEIRO PAVILA	4,10
Ac-123	WC	1,97
Ac-124	KOCHENA	3,13
Ac-125	BOX	15,90
Ac-126	SALA RES + WC	60,67
Ac-127	IPS + TERCIO	13,30
Ac-128	CENTO MESTRO	8,20
Ac-129	WC	1,97
Ac-130	KOCHENA	3,46
Ac-131	SERENA - VELIN	34,16
Ac-132	WC	1,97
Ac-133	KOCHENA	3,13
Ac-134	PANCO - XL	34,89
Ac-177	SERENA	27,24
Ac-178	VITRINA + SONO	26,89
Ac-179	VITRINA ALA	86,25
	CHUVA - DIRT	41,06


**LEGENDA ZNAČEK:**

	ROZVADEČ
	SPINAČ
	KABELOVÝ VÝVOD 3M
	SPINAČ DALI
	KABELOVÁ TRASA



**POZNÁMKA:**

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČENÍM DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSLEDNÍM PŘI PŘÍSOUVÝM CHRÁNĚNÍ  
ELEKTROKROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VÝHLÁŠKY Č.232/2008 SB.

		SYVEL plus s.r.o. Národná 8 471 00 Osek u Duchcova předměstí předměstí@syvel.cz	
Vypracoval:	Jan Moravský	Acad	
Tech kontrola:	Leřch Filip	Formát:	
Investor:	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., Sociální péče 33/16/12a, Ústř nad Labem	Stupeň: DSP	
Akce:	ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ	Měřitko: 1:100	
Část:	D 1.5 Rozvody NN a sběropouty	Zak.č.: 1838	
Název:	SITUAČNÍ SCHÉMA OSVĚTLENÍ	Výkres č.:	D1.5.2-3