



# SESTAVA PRO 1 DIALYZAČNÍ MÍSTO

2x ZÁSUVKA REFLEX SI 230V 16A 2P+PE - HNĚDÁ  
 4x ZÁSUVKA REFLEX SI 230V 16A 2P+PE - ZELENÁ  
 3x SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU DVOJNÁSOBNÁ REFLEX SI  
 3x VODOROVNÝ TROJRÁMEČEK S POPISOVÝM POLEM REFLEX SI  
 3x TROJNÁSOBNÁ INSTALAČNÍ KRABICE

## Krajská zdravotní, a. s.

Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem		Autorizační razítko:		Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Akce: <b>Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.</b>			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		Zodpovědný projektant Ing. Mojmír Rohlínek Martin Synek		Vypracoval Martin Synek	
Zpracovatel částí: <b>EBM</b> TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Haškova 17, 638 00 Brno tel.: +420 532 291 100 www.ebmbrno.cz		Pare:			
Objekt (SO): SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska				Datum: ÚNOR 2019	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Zakázkové číslo: DPS-01-2019	
Příloha: Detail instalační panely				Formát: 2A4	
				Stupeň:	
				Měřítko: 1:3	
				Číslo přílohy: <b>D.1.4-06</b>	