

Krajská zdravotní, a. s.

Objednatel:

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Autorizační razítko:


Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
<http://www.medicoproject.cz>

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Schema:



Akce: **Modernizace hemodialyzačního střediska,
Krajská zdravotní, a.s. -**

Nemocnice Teplice, o.z.

Zpracovatel částí:



TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Háskova 17, 638 00 Brno
tel.: +420 532 291 100
www.ebmbro.cz

Zodpovědný projektant

Ing. Mojmír Rohlínek

Martin Synek

Vypracoval

Martin Synek

Pare:

Objekt (SO):

SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska

Datum:

ÚNOR 2019

Zakázkové číslo:

DPS-01-2019

Část PD:

Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

Formát:

3A4

Stupeň:

Příloha:

Úpravy rozvaděč 4NP

Měřitko:

není

Číslo přílohy:

D.1.4-11

Rozvaděč 4NP

Stávající rozvaděč

Do rozvaděče doplnit náplň dle projektu

Opravit popisy přístrojů dle skutečného stavu

Nepoužité přístroje označit jako Rezerva

Doplnit dokumentaci skutečného provedení

Kusovník

Typ	ks / m
Jistič 20C/1	1
Jistič 16C/1	2

NÁZEV AKCE

Modernizace hemodialyzačního střediska

NÁZEV VÝKRESU:


ROZVADĚČ 4NP

ČÍSLO VÝKRESU:

11/02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz ČÁST NAPÁJENÁ Z TRAFU - MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY



Č. OKRUHU					VZT4.01	DR4.2	DR4.2			
INST. VÝKON										
VODIČ					PraflaSafe -J 3x2,5	PraflaSafe -J 3x2,5	PraflaSafe -J 3x2,5			

NÁZEV AKCE	Modernizace hemodialyzačního střediska	NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ 4NP	ČÍSLO VÝKRESU:	11/03
------------	--	----------------	--------------	----------------	-------