

MAGNETICKÁ REZONANCE 1.PP NEMOCNICE MOST

PŘÍLOHA č. 1

CHARAKTERISTIKA													
VNĚJŠÍ VLIVY	KÓD		SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ	ČEKÁRNA	PŘÍPRAVNA	POPISOVNA	DENNÍ MÍSTNOST						
Teplota okolí	AA		AA5	AA5	AA5	AA5	AA5						
Pohyb vzduchu	AR		AR1	AR1	AR2	AR1	AR1						
Atmosférické podmínky	AB		AB5	AB5	AB5	AB5	AB5						
Nadmořská výška	AC												
Výskyt vody	AD		AD2	AD1	AD1	AD1	AD1						
Výskyt cizích pevných těles	AE		AE1	AE1	AE1	AE1	AE1						
Výskyt koroz. nebo zneč.těles	AF		AF1	AF1	AF1	AF1	AF1						
Mechanická namáhání	AG		AG1	AG1	AG1	AG1	AG1						
Vibrace	AH		AH1	AH1	AH1	AH1	AH1						
Výskyt rostlin. nebo plísň	AK		AK1	AK1	AK1	AK1	AK1						
Výskyt živočichů	AL		AL1	AL1	AL1	AL1	AL1						
Elektromagn.,elektrosta.,ion.	AM		AM1	AM1	AM1	AM1	AM1						
Sluneční záření	AN		AN1	AN1	AN1	AN1	AN1						
Seismické účinky	AP		AP1	AP1	AP1	AP1	AP1						
Blesková úroveň													
Pohyb vzduchu	AR		AR1	AR1	AR1	AR1	AR1						
Větr													
Schopnost osob	BA		BA1	BA1	BA1	BA1	BA2						
Dotyk osob s potenc. země	BC		BC1	BC1	BC1	BC1	BC1						
Podmínky úniku v př. nebezpečí	BD		BD1	BD1	BD1	BD1	BD1						
Povaha zprac. nebo sklad. látek	BE		BE1	BE1	BE1	BE1	BE1						
Stavební materiály	CA		CA1	CA1	CA1	CA1	CA1						
Konstrukce budovy	CB		CB1	CB1	CB1	CB1	CB1						

DATUM SEPSÁNÍ PROTOKOLU :

8. 4. 2019

PODPIS PŘEDSEDY KOMISE: