



VELIN
 Ústředna EPS MHU 111 + 2x aku 12V/45Ah
 8x jednotka multiadresná MHY 416 č.1 až 8
 1x Reléová skříň MHY 918
 2x Hlásič opticko-kouřový MHG 261
 blíže viz výkres EPS-02
 Stávající prvky EPS – tablo obsluhy:
 MHS 805 od ústředny EPS MHU 106
 MHS 809 od ústředny EPS MHU 109
 Ústředna MHU 106 a MHU 109 není
 předmětem tohoto projektu EPS.

VRÁTNIČE
 Tablo obsluhy MHS 811
 Místo trvalé obsluhy EPS pro objekty:
 A,B,C,D,E,F,G,O,VS

Poznámka:
 MHU 109 č.5 – "I" Neurologie-trvalá obsluha EPS na oddělení
 MHU 106 č.8 – "J" INTERNA-trvalá obsluha EPS na oddělení

- Legenda objektů**
- A – Poliklinika dospělých
Hemolýza, Lékárny
Ekonomický úsek
 - B – Dětská poliklinika
Transfúzní stanice
Hematologické laboratoře
Kožní oddělení
 - C – Odd. ošetř. lůžek
Ústavní lékárna
Mikrobiologie
 - D – Rehabilitace ambulantní
Biochemická laboratoř
Izotopy
Rehabilitace lůžková
 - E – Pavilon RTG
Magnetická rezonance, CT
Rentgen
Oddělení ORL
Oddělení oční
 - F – Chirurgický pavilon
Centrální sterilizace
Chirurgie, Urologie
Ortopedie lůžková
Gynekologie, porodnice
ARO
 - G – Ortopedická ambulance
 - I – Neurologie lůžka
LDN
 - J – Interní pavilon
Interná lůžková
Dětské lůžkové
Přijímací kancelář
 - K – Kuchyně
Prádelna
Patolog.-anatom. oddělení
 - K1 – Prosektura
 - M – Záchraná služba
Doprava
 - N – První pomoc
Prodejna zdravotního materiálu
Lékárna
 - O – Kanceláře, Ubytovna
Přednáškový sál
 - R – Ředitelství NsP
Správa NsP
 - V – Vrátnice
 - VS – Výpočetní středisko

- LEGENDA :**
- Ústředna EPS MHU 111
 - Tablo obsluhy MHS 811
 - Skříň reléová MHY 918
 - Hlásič optokouřový MHG 261
 - Hlásič technologický MHG 942-izolátor
 - Jednotka multiadresná MHY 416
 - Zálohovaný zdroj 24V/2A
 - Kabel v chrániče v zemi
 - Kabel na přichytkách s požární odolností
 - Kabel v liště, žlabu

POZNÁMKA :
 1. Poznámka viz výkres EPS-02.

Seznam původních ústředn EPS MHU 103/Nové připojení

- MHU 103-U1-EPS objekt "F"+"O"/AJ MHY 416 č.1/kruhová linka L1/MHU 111
- MHU 103-U2-EPS objekt "D"/AJ MHY 416 č.2/kruhová linka L1/MHU 111
- MHU 103-U3-EPS objekt "C"/AJ MHY 416 č.3/kruhová linka L2/MHU 111
- MHU 103-U4-EPS objekt "B"/AJ MHY 416 č.4/kruhová linka L2/MHU 111
- MHU 109-U5-EPS objekt "I" zůstává nedotčena
- MHU 103-U6-EPS objekt "A"/AJ MHY 416 č.5/kruhová linka L3/MHU 111
- MHU 103-U7-EPS objekt "A"/AJ MHY 416 č.6/kruhová linka L3/MHU 111
- MHU 106-U8-EPS objekt "J" zůstává nedotčena
- MHU 103-U9-EPS objekt "E"+"G"/AJ MHY 416 č.7/kruhová linka L4/MHU 111
- MHU 103-U10-EPS objekt "VS"/AJ MHY 416 č.8/kruhová linka L4/MHU 111

zodpovědný projektant	vypracoval	kreslil	Marcela Procházková projekce EPS, IČ 87117011 mob: 739 851 778 Balbínova 424/10 460 01 Lizec 12	
Marcela Procházková	Marcela Procházková	Marcela Procházková		
investor	:Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem			
objednatel projektu	:Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí n/L			
akce	: KZ a.s., Nemocnice Teplice – Přesunutí EPS na vrátnici	formát A2	6 A4	
AKCE:	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Nemocnice Teplice – Přesunutí EPS na vrátnici Dokumentace pro Provádění Stavby		datum	15.10.2012
			stupeň	DPS
			č. zakázky	EPS-163-2012
			č. archivní	EPS-163-2012
VÝKRES:	DÍLČÍ SITUACE		měřítko	1:800
				č. výkresu