

ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT, 35/22 kV, 50 Hz  
TN-C, 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz  
TN-C-S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ  
ZEMNĚNÍ

D2.51 TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA  
D2.51.2 AUTOMATIKA DA, OVLADÁNÍ VZT, NH

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ  
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Jan ROHLÍČEK	ING. JIŘÍ BROŽ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	
INVESTOR :	Krajská zdravotní, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	
NÁZEV AKCE:	MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPPLICE o.z.	
VÝKRES	ROZVADĚČ R.DAG-2 (ŘÍZENÍ DA-2)	

INTAR

Mrštíkova 81/17a, 602 00 Brno  
tel.: +420 543 422 211


Bezručova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 567 312 451-4, [www.pentajihlava.cz](http://www.pentajihlava.cz)

pentajihlava

ČÍSLO PARÉ

FORMÁT	3x A4
DATUM	4 / 2019
STUPĚŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 39-18-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
-	D2.51.2-05


# R.DAG-2




## Základní údaje

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+PEN, 3x230/400 Vac, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S (přívod TN-C)
OVĚŘOVACÍ NAPĚTÍ	: 230Vac, 24Vdc
JMENOVITÝ PROUD	: 63A
KRYTÍ	: IP 40/00M
PŘÍVODY	: HOREM
VÝVODY	: HOREM
SKŘÍŇ	: RAK 201050
BOČNICE	: RAKSW 2050
PODSTAVEC	: -


### R.DAG-1



### R.DAG-2



### R.DAG-3



GEN. PROJEKTANT	Atelier Penta v.o.s.
HIP	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.
VYPRACOVAL	ING. JAN ROHLÍČEK
KONTROLA	ING. JIŘÍ BROŽ
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEM. TEPLICE o.z.



Bezručova 17a, 656 73 Brno  
www.intar.cz info@intar.cz  
tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173

ROZVÁDĚČ R.DAG-2

ČELNÍ POHLED

DATUM:	DUBEN 2019
FORMÁT:	1x A4
ČÍSLO VÝKRESU	D2.512-05
LIST:	2
LISTŮ	3

