

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
Aef=min. 1,9m2
1250x1800

LAeq=68-73dB (1m)

KULISOVÝ TLUMIČ
1400x1850(1950)
DLE NÁVRHU DODAVATELE
TLUMIČE

AKUSTICKÝ OBKLAD
ČÁSTI VSTUPNÍ KOMORY
MINERÁLNÍ PLST 100MM
DLE NÁVRHU DODAVATELE
TLUMIČE

HLUKOVÁ IZOLACE
TL.60MM
UZAVÍRACÍ KLAPKA
SERVOPOHON 230V
PRUŽNÁ MANŽETA
DOMĚŘIT NA MÍSTĚ

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR (FREKV. MĚNIČ)
3,75kW; 6,5A; 400V
24.400m3/h
UZAVÍRACÍ KLAPKA
SERVOPOHON 230V

KULISOVÝ TLUMIČ
1800x1400
DLE NÁVRHU DODAVATELE
TLUMIČE

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
Aef=min. 2,2m2
1800x1500

LAeq=70-75dB (1m)

POTRUBNÍ VENTILÁTOR
VEVÝBUŠNÉ PŘÍKONNÍ (Ex)
P=130W; U=230V
300m3/h

UZAVÍRACÍ KLAPKA
SERVOPOHON 230V
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
250x250

PŮVODNÍ TERÉN

± 0.0 = 250.000

D2.51 TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA
D2.51.4 VZDUCHOTECHNIKA DA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Jiří RŮŽIČKA	Ing. Bronislav LOVECKÝ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. TOMÁŠ BAČÍK	
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem		



Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
tel.: +420 543 422 211



Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.

VÝKRES
ŘEZ:A-A

FORMÁT	4 x A4
DATUM	4 / 2019
STUPEŇ	DPS
ZAK.ČÍSLO	A 39-18-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D2.51.4-03