



Název veřejné zakázky: **Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1738/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Žádáme o vysvětlení rozporu v provedení jističů:

V Technické zprávě v kapitole Rozvodna NN je uvedeno:

"Funkčně a provozně důležité jističe jsou navrženy ve výsuvném provedení a vybrané budou s elektronickými spouštěmi s měřením energie (fce multimetru, elektroměru, sběru dat do nadřazeného systému). "

Ve Schématech rozvaděčů je u všech jističů uvedeno " Pevné provedení".

Které jističe má uchazeč uvažovat ve výsuvném provedení a upraví zadavatel případně výkaz výměr, aby zadání bylo jednoznačné?

Odpověď na dotaz č. 1

Vzhledem k finálnímu způsobu zapojení rozvodny NN, jsou všechny jističe v pevném provedení. Zadavatel v rámci odpovědi uveřejňuje revizi Přílohy č. 4 zadávací dokumentace, konkrétně část „D2_51_1-01 Technická zpráva“. Vše ostatní zůstává beze změny.

V Ústí nad Labem dne: **25 -07- 2019**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

