



Název veřejné zakázky: **Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1738/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v rámci výběrového řízení na akci „Modernizace EC_TS1 Nemocnice Teplice“

Vás žádáme o odpověď na následující dotazy týkajících se obligatorního návrhu smlouvy.

V ustanovení II viz text níže uvádíte (dodávka 3 ks transformátorů 35/22/0,4kV) zde by se měl upravit návrh na 3 ks transformátorů 22/0,4kV jelikož transformátory 35kV se nedodávají a v případě, že se jedná o přepínatelný transformátor 35 / 22 / 0,4kV je nutné upravit tuto skutečnost ve výkazu výměr.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“, za podmínek stanovených zadávací dokumentací uvedené veřejné zakázky a této smlouvy níže uvedené dílo – komplexní modernizaci energocentra – trafostanice TS1 v Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z. Předmět plnění dle této Smlouvy zahrnuje zejména dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou nehořlavou náplní, jeden kus bezpečnostního zdroje o výkonu 1250 kVA / 1000 kW (dieselagregátu, špičkový výkon ve STBy) včetně souvisejících podpůrných systémů, dále jeden kus rozvodny NN pro nezálohovanou MDO (méně důležité obvody) i zálohovanou DO (důležité obvody), zapojení dvou stávajících, venku stojících náhradních zdrojů (dieselagregáty v kapotě) do nových rozvodů, dále provedení s tím souvisejících stavebních prací na stávajícím objektu trafostanice a v jeho přílehlém okolí. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravil předmětnou část ustanovení v čl. II. – Základní ustanovení Obligatorního návrhu smlouvy, a to konkrétně:

„...tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 22/0,4 kV s biologickou nehořlavou náplní...“

Revize Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace je přílohou odpovědi na tuto žádost o DI. Zadavatel zároveň upozorňuje, že předmětná nesrovnalost byla napravena i u Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace, konkrétně část „D2_51_1-01 Technická zpráva“, viz odpověď na DI č. 5.

**Dotaz č.2**

V ustanovení XVII viz text níže uvádíte (tato bankovní záruka bude udržena v platnosti po dobu 24 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v rozsahu 7. až 8. etapy specifikované v projektové dokumentaci) zde by se měl upravit návrh v rozsahu 7. etapy, jelikož s 8. etapou v tomto výběrovém řízení není počítáno.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena při podpisu Smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti po dobu 24 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v rozsahu 7. až 8. etapy specifikované v projektové dokumentaci. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedené doby 24 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka bude předložena při předání díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upravil předmětnou část ustanovení v čl. XVII. - Bankovní záruka Obligatorního návrhu smlouvy, a to konkrétně:

„...předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v rozsahu 7. etapy specifikované v projektové dokumentaci...“

Revize Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace je přílohou odpovědi na tuto žádost o DI.

V Ústí nad Labem dne: **25 -07- 2019**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

