



Název veřejné zakázky: **Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1738/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1

Dobrý den,
v rámci výběrového řízení na akci „Modernizace EC_TS1 Nemocnice Teplice“
Vás žádáme o odpověď na následující dotazy :

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.4 v odpovědi na dotaz č.2 uvádíte, že kabel NA2XS2Y 1x70/16mm není adekvátní náhradou.

V rámci poptávkového zadání nám bylo více dodavateli kabelů sděleno následující – kabel 35-AXEKVCEY 1x70/16 není skladem a není plánována ani jeho výroba v případě výroby je minimální objednané množství 3 000m.

Žádám Vás o odpověď zdali akceptujete dodání 3 000m zmiňovaného kabelu a zahrnete toto do výkazu výměr nebo projektant vyspecifikuje adekvátní a dostupnou náhradu.

Odpověď č. 1

V případě problematické dostupnosti VN kabelu 35-AXEKVCEY 1x70/16 je možná jeho náhrada při realizaci následujícím způsobem:

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, část D2_51_1Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění, položka č. 198 – „Dočasná přípojka VN“ – **kabel NA2XS2Y 18/30 kV 1x70/16**, výměra se nemění
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, část D2_51_1Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění, položka č. 225 – „VN Rozvody 35/22 kV“ – **kabel 35-AXEKCXY 1x70/16**, výměra se nemění

V Ústí nad Labem dne: **29-07-2019**

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel