



Název veřejné zakázky: **Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1738/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v rámci výběrového řízení na akci „Modernizace EC_TS1 Nemocnice Teplice“

Vás žádáme o odpověď na následující dotaz týkající se olejové náplně demontovaných transformátorů 35kV/630kVA určených k likvidaci.

Dotaz č.1

Žádám Vás o zaslání dokumentů rozboru oleje z poslední prohlídky (revize) transformátorů z kterého bude zřejmé, že olej neobsahuje PCB látky.

Odpověď na dotaz č. 1

Revizi vysokého napětí na trafostanici provedla firma OMEXOM GA Energo s.r.o. V rámci revize provedena zkouška oleje u laboratoře ALS Czech Republic; s.r.o. ve dnech 25.10.-31.10.2016.

Výsledky odebraných vzorků v protokole v příloze (limit LOQ 0,25 mg/kg, výsledné hodnoty menší než 0,25 mg/kg).

Příloha: protokol o zkoušce oleje na obsah PCB z r. 2016

V Ústí nad Labem dne:

16 -08- 2019

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel