



Protokol o zkoušce

Zakázka	PR1682106	Datum vystavení	31.10.2016
Zakazník	OMEXOM GA Energo s.r.o.	Laboratoř	ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	Milan Kothera	Kontakt	Zákaznický servis
Adresa	Na Střílně AB Bolevec - Orlik 330 11 Píseň Česká republika	Adresa	Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	milan.kothera@gaenergo.cz	E-mail	customer.support@alsglobal.com
Telefon	---	Telefon	+420 226 226 228
Fax	---	Fax	+420 284 081 635
Projekt	Kontrola obsahu PBS	Stranka	1 z 2
Číslo objednávky	5045004260	Datum přijetí vzorku	24.10.2016
Číslo předávacího protokolu	---	Číslo nabídky	PR2015GAETE-CZ0003 (CZ-129-15-0928)
Místo odběru	---	Datum zkoušky	25.10.2016 - 31.10.2016
Vzorkoval	zákazník	Uroveň řízení kvality	Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby
Zdeněk Jiráček

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



Datum vystavení : 31.10.2016
 Stránka : 2 z 2
 Zakázka : PR1682106
 Zákazník : OMEXOM GA Energo s.r.o.



Výsledky zkoušek

Matrice: OLEJ		Název vzorku		1987/000205	1987/000206	---	
		Identifikace vzorku		PR1682106001	PR1682106002	---	
		Datum odběru/čas odběru		19.10.2016 00:00	19.10.2016 00:00	---	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM
PCB							
PCB 28	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
PCB 52	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
PCB 101	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
PCB 138	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
PCB 153	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
PCB 180	O-PCBECD01	0.25	mg/kg	<0.25	---	<0.25	---
suma 6 PCB (vyhl.384)	O-PCBECD01	7.5	mg/kg	<7.5	---	<7.5	---

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika	
O-PCBECD01	CZ_SOP_D06_03_168 (ČSN EN 12766-1) Stanovení polychlorovaných bifenylů - kongenerová analýza metodou plynové chromatografie s ECD detekcí

Symbol "—" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.