



Název veřejné zakázky: **Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1772/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Vážení, žádáme o vysvětlení předepsaných parametrů specifikace UPS v technické zprávě odst.3 část Specifikace UPS.

Zde je požadována možnost UPS pracovat s 32ks až 40ks baterií a dále je zadáno šířkové omezení UPS.

Tyto parametry splňuje pouze jediný výrobce. Vzhledem k tomu, že nejsou tyto parametry standardní a nelze je považovat u tohoto díla jako nezbytné, jeví se jako diskriminační.

Mimo jiné i z důvodu, že tento typ zdrojů UPS dodává zpracovatel projektové dokumentace.

Lze nabídnout zdroj, který má na šířku 650mm místo uvedených maximálních 600mm? Zdroje UPS jsou situovány mimo RACKová pole, původní UPS měla taktéž mnohem větší rozměrové parametry.

Odpověď:

Zadavatel okazuje tazatele na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které uveřejnil na svém profilu dne 03. 10. 2019.

V Ústí nad Labem dne: 03 -10- 2019



.....
Ing. Václav Štyvar
Samostatné oddělení veřejných zakázek

