



Název veřejné zakázky: **Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1772/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:

Dobrý den,

Mám otázku týkající se rozvaděče RUPS2, kterého rozměry jsou zadane na Š 725mm x H 800mm x V 2035mm (což jsou rozměry Vašeho stávajícího, resp. původního rozvaděče)

Moje otázka zní, vzhledem k tomu, že tyto rozměry jsou pro nás lehce atypické a náklady na jeho výrobu by byly značně vyšší, bude zadavatel akceptovat rozvaděč s rozměry Š 700mm x H 800mm x V 2000mm - tudíž o 2,5cm kratší a o 3,5cm nižší?

Odpověď:

Zadavatel upravuje ustanovení týkající se rozměrů rozvaděče RUPS2 (strana 3 a 4 Technické zprávy) následovně:

- **maximální** požadované rozměry zařízení: Š 725mm x H 800mm x V 2035mm

účastníci tedy mohou nabídnout tento rozvaděč s menšími rozměry, nikoliv však s většími.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro příjem nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 08-10-2019

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
Generální ředitel