



Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1992/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího:

- Pol.č. 84 - samostatná rampa pro přívod plynu
- předpokládáme, že se jedná pouze o profil s rychlospojkou kyslíku – doporučujeme nahradit lékařským panelem UR17
- Pol.č.175 - propojení lůžkových ramp
- propojení je do stávajících ramp nebo nových ? (nesouhlasí počet)
- doplnit potřebnou metráž potrubí (vč. způsobu instalace) – budou se napojovat až na chodbě, nebo na stávající vývod v příčce....?
- určit místo napojení
- Pol.č. 176 – dodávka a osazení ventilové skříně
- doplnit potřebnou metráž potrubí (kde bude umístěná?)
- určit místo napojení
- dle ČSN EN 7396-1 je nutné osazení monitorovací zařízení – není součástí výkazu
- určit místo napojení na rozvod kyslíku
- doplnit celkovou potřebnou metráž pro rozvod kyslíku
- kdo řeší napojení na zdroj elektro
- kdo provádí demontáže stávajících ramp

Odpověď na dotaz č. 1

- Místo napojení je zřejmé z příložené PD – rozvod kyslíku je napojen na centrální stoupačky – viz výkres v části ZTI – č.v. ZTKY 01
- Celková metráž je uvedena ve Výkazu výměr
- Napojení na zdroj je zřejmé z příložené PD – v sesterne se nachází rozbočovací skříň
- Demontáž provádí zhotovitel



Příloha:

Projektová dokumentace, vč. aktualizovaného Výkazu výměr

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

0707-20-07

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel