

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ					Váha jedn.	Celkem
	1 Hyg.zařízení jednolůžk.pokojů								
1.001	Radiální nízkotlaký ventilátor RFC 280-15/1,5-3-L-Z, poloka 3	1	ks					15	15
1.002	Přísl.-pružná vložka kruhová RFC 280-PVS	1	ks					1	1
1.003	Přísl.-pružná vložka čtyřhranná RFC 280-PV	1	ks					1	1
1.004	Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m	1	ks					5	5
1.005	Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1 625 x 75	3	ks					1	3
1.006	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	3	m2					25	75
1.007	Spiro potrubí pozink D 160	9	bm					1	9
1.008	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	1	ks					1	1
1.009	Koncový kryt na SPIRO D 160	1	ks					1	1
1.010	Demontáž stávajícího ventilátoru (odhad 6hod)	1	ks					50	50
1.011	Demontáž stávajícího potrubí (odhad 6hod)	1	ks					10	10
1.012	Protihluková izolace potrubí tl.80mm s obalem ALU pletivem	8	m2					3	24
	CELKEM								195
	2 Hyg.zařízení pacientů a personálu								
2.001	Ventilátorový díl TERNO-S 315 KB-15/1,5-VTR-P-Z levé prov	1	ks					40	40
2.002	Pružná vložka PV 315 /pro TERNO+ALT/	2	ks					1	2
2.003	Přechod PRK 315 /pro TERNO+ALT/	1	ks					1,5	1,5
2.004	Ohebná hadice Sonodec 25 - 315mm x10m	1	ks					5	5
2.005	Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1 325 x 75	4	ks					1	4
2.006	Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1 625 x 75	2	ks					1	2
2.007	Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/	1	ks					1	1
2.008	Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/	1	ks					1	1
2.009	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	3	m2					15	45
2.010	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	7	m2					15	105
2.018	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200	1	ks					1	1
2.019	Spiro potrubí pozink D 200	12	bm					1	12
2.020	Spiro potrubí pozink D 160	3	bm					1	3
2.021	Koncový kryt na SPIRO D 200	1	ks					1	1
2.022	Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1 825 x 75	1	ks					1	1
2.023	Montážní, těsnící a spojovací materiál pro zař. 1 a 2	35	kg					1	35
2.024	Demontáž stávajícího ventilátoru vč. konzole (odhad 10hod.)	1	ks					50	50
2.025	Demontáž stávajícího potrubí (odhad 6hod)	1	ks					10	10
	CELKEM								319,5

3 Klimatizace									
3.001	Kondenzační jednotka Toshiba RAV-GP1601AT8-E	1	ks					90	90
3.002	Vnitřní podstropní klimatizační jednotka Toshiba RAV RM561	3	ks					23	69
3.002a	Rozbočovač RBC-TRP100E	1	ks					1	1
3.002b	Dálkový kabelový ovladač RBC-AMT32E	3	ks					1	3
3.003	Cu potrubí chladiva včetně izolace a armatur (35x2m)	70	bm					1	70
3.004	Montážní materiál (+ konzole) pro zař.3	25	kg					1	25
	CELKEM								258