

Název veřejné zakázky: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – projektové práce**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2125/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

Kam budou stahovány datové rozvody? Zda na jednotlivých podlažích budou datové rozvaděče, či jeden na 3.NP (4.NP), a kam se připojíme.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel předpokládá, že by datové rozvody měly být svedeny do rozvodny RDFC (2.NP, budova F, manipulační místnost) .

V rámci projektu bude prověřena kapacita rozvodny, dodán nový rozvaděč (rack) 42U, provedeny stavební úpravy (rozdělení místnosti, nový vchod, umístění klimatizace).

Dotaz č. 2

Rozvod EPS, kde bude či je hlavní ústředna a jaký je systém - LITES či někdo jiný?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje vybudovat novou lokální ústřednu EPS společnou pro obě oddělení (3.NP nebo 4.NP).

Hlavní ústředna je umístěna na velínu v budově B. Propoj ústředny mezi pavilony F a B bude řešeno v rámci jiné zakázky zadavatele.

V nemocnici Teplice, oz. je systém LITES.

Dotaz č. 3

Kde bude evakuační rozhlasová ústředna, jaký je systém?

Odpověď na dotaz č. 3

V budově F evakuační rozhlas nyní není. Pokud bude zřizován, může být umístěn v části, kde bude nová lokální ústředna EPS (nejspíš v nějaké sesterně).

Dále upozorňujeme i na potřebu řešení rozvodů STA pro obě oddělení. Při změně struktury prostor ve výstavbě dojde k zásahu do stávajících rozvodů.



Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 20-05-2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel