

Objednávka

Datum objednávky **24.08.2020**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Power Tech spol. s r.o.
Na Šutce 392/32
182 00 Praha 8, Troja

Vaše číslo dodavatele u nás
 1017910

Termín dodávky: **10.09.2020**

Dodávka pro Radi.interv.

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus Servis UPS	118.716,13	118.716,13

V návaznosti na provedenou diagnostickou kontrolu objednáváme výměnu vadných akumulátorů + vadných Hw komponentůl ve výkonovém modulu UPS typu APC Smart Vt 20kWA/ příslušenství angiolinky ALLURA XPER v.č.415/ na radiodiagnostickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba: vedoucí laborant [REDACTED]

Uvedená cena je zadána na základě schválené cenové nabídky č. N200165 ze dne 19.8.2020

Celk.hodn. s DPH CZK

, 118.716,10

Schválil:....

Z důvodu registru [REDACTED] na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

PRO:

**Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem**

ČÍSLO:

N200165

DATUM:

19.08.2020

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

FAX.:

TEL.:

Dobrý den,

v rámci provedené servisní prohlídky byly identifikovány vadné akumulátory, výkonový modul UPS byl také v poruše - byl odstaven a vykazoval chybové hlášení.

V rámci provedené podrobné dílenské diagnostiky byly v rámci výkonového modulu identifikovány vadné kondenzátory a v rámci jedné fáze i výkonové polovodičové IGBT tranzistory.

Pro uvedení UPS do funkčního stavu je tedy zapotřebí:

1. provést výměnu vadných akumulátorů
2. vyměnit vadné Hw komponenty ve výkonovém modulu
3. s ohledem na počet provozních hodin doporučujeme i preventivní výměnu ventilátorů

Oprava UPS APC Smart VT 20kVA

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	TECHN-DIAGN <ul style="list-style-type: none">Práce technika - dílenská diagnostika výkonového modulu UPS	1 ks	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
002	VT20-DC-KOND <ul style="list-style-type: none">Výměna DC kondenzátorů v UPS Smart VT 20kVA	1 ks	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč
003	VT20-AC-KOND <ul style="list-style-type: none">Výměna AC kondenzátorů v UPS Smart VT 20kVA	1 ks	8 680,00 Kč	8 680,00 Kč
004	VT20-INV-IGBT <ul style="list-style-type: none">Výměna výkonových IGBT transistorů ve výkonovém modulu (1 fáze) Smart VT 20kVA	1 ks	9 870,00 Kč	9 870,00 Kč
005	VT20-VYMVENT <ul style="list-style-type: none">Výměna ventilátorů v UPS Smart VT 20kVA	1 ks	3 860,00 Kč	3 860,00 Kč
006	TEST <ul style="list-style-type: none">Otestování výkonového modulu po opravě	1 ks	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
007	WMBRS2-MB-T4 <ul style="list-style-type: none">Modular Battery Replacement Service 2 X SYBT4	1 ks	72 750,00 Kč	72 750,00 Kč
007s1	Celková sleva 25% z položek s 21% DPH <ul style="list-style-type: none">Sleva pro řádky 007 - 007 s 21% DPH s celkovou cenou 72 750,00 Kč	1	-18 187,50 Kč	-18 187,50 Kč

008	DOPR			
	▪ Dopravné techniků	160 km	10,00 Kč	1 600,00 Kč
009	TECHN-CEST			
	▪ Čas techniků strávený na cestě	3 hod	450,00 Kč	1 350,00 Kč
010	TECHN			
	▪ Práce technika - osazení opraveného modulu, otestování UPS ve všech provozních režimech	3 hod	850,00 Kč	2 550,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:				98 112,50 Kč
CELKEM DPH 21%				20 603,63 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				118 716,13 Kč

Termín realizace - 3 - 4 týdny od objednání.

Záruční podmínky - akumulátory 24 měsíců, oprava výkonového modulu 6 měsíců.

Platební podmínky - platba po provedení prací na základě faktury se splatností 21 dnů.

Platnost cenové nabídky - 30 dnů.

S pozdravem

24.8.2020