

**Věc:** Vyjádření revizního technika elektro k PD Zakázka: Z19001 -část elektro.

**Objekt:**

MNUL - budova C (transfuzní oddělení 2.NP)

Místnost: rozvodna č.253 (umístění UPS a rozvaděče RUPS)

Sociální Péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

**Výše zmiňovaná PD:**

Je vypracovaná dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ( technické požadavky na stavby)

Je vypracována dle technických norem souhrnně v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

**PD zohledňuje požadavky ČSN:**

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)

ČSN 33 2130 ED.3 (332130)

ČSN 33 2000-7-710 (332000)

ČSN 33 2000-5-54m ed.2 (332000)

Kapacita UPS vyhovuje a je počítáno standardně s 50% rezervou.

V Mostě dne 9.3.2020

Posudek Vyhotovil RTEZ :Duchková Zdena

: Duchek Tomáš

