Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (mezi povrchy) v metrech:

Druh sítí	Silové kabely do 1 kV	Silové kabely do 10 kV	Silové kabely do 35 kV	Sdělovací kabely	Plynovodní potrubí do 0,005	Plynovodní potrubí do 0,3	Vodovodní sítě a přípoj.	Tepelné sítě	Stokové sítě a přípoj.
Silové kabely do 1 kV	0.05	0.15	0.20	0.30; 0.10	0.40	0.60	0.40	0.30	0.50
Silové kabely do 10 kV	0.15	0.15	0.20	0.80; 0.30	0.40	0.60	0.40	0.70	0.50
Silové kabely do 35 kV	0.20	0.20	0.20	0.80; 0.30	0.40	0.60	0.40	1.00	0.50
Sdělovací kabely	0.30; 0.10	0.80; 0.30	0.80; 0.30		0.40	0.40	0.40	0.80	0.50
Plynovod do 0,005 MPa	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	1.00
Plynovod do 0,3 MPa	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	1.00
Vodovodní sítě a přípoj.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	1.00	0.60
Tepelné sítě	0.30	0.70	1.00	0.80	0.50	0.50	1.00		0.30
Stokové sítě a přípojky	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.60	0.30	

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (mezi povrchy) v metrech:

Druh sítí	Silové kabely do 1 kV	Silové kabely do 10 kV	Silové kabely do 35 kV	Sdělovací kabely	Plynovodní potrubí do 0,005	Plynovodní potrubí do 0,3	Vodovodní sítě a přípoj.	Tepelné sítě	Stokové sítě a přípoj.
Silové kabely do 1 kV	0.05	0.15	0.20	0.30; 0.10	0.10	0.10	0.20; 0.40	0.30	0.30
Silové kabely do 10 kV	0.15	0.15	0.20	0.80; 0.10	0.10	0.20	0.20; 0.40	0.50	0.30
Silové kabely do 35 kV	0.20	0.15	0.20	0.80; 0.10	0.10	0.20	0.20; 0.40	0.50	0.50
Sdělovací kabely	0.30; 0.10	0.80; 0.30	0.80; 0.30		0.10	0.10	0.20	0.50; 0.15	0.20
Plynovod do 0,005 MPa	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.50
Plynovod do 0,3 MPa	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.50
Vodovodní sítě a přípoj.	0.40; 0.20	0.40; 0.20	0.40; 0.20	0.20	0.15	0.15		0.20	0.10
Tepelné sítě	0.30	0.50	0.50	0.50; 0.15	0.10	0.10	0.20		0.10
Stokové sítě a přípojky	0.30	0.30	0.50	0.20	0.50	0.50	0.10	0.10	

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- KANALIZAČNÍ STOKA, PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKY
- ENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ NN
- ENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ VN
- VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Legenda nových inženýrských sítí:

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

S

Souřad. systém: S-JTSK
Výškový systém: BALT p. vyr.

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.
IČO 254 17 649 TEL. 475 622 413

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: R.BÁLEK		
PROJEKTANT: J.POKORNÝ	KONTROLOVAL: ING.KALLMÜNZER		
OBEC : ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
VENKOVNÍ ÚPRAVY NA POZEMKU p.p.č 1297/1 PAVILÓNU PSYCHIATRIE, KZ a.s. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L.		DATUM	01/2017
		STUPEŇ	DPS
D2.1 VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU, KANALIZACE SO 05		POČET FORM.	6xA4
SITUACE		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍS.VÝKRESU D2.1.2.1